

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)



Калининская АЭС

Энергоблок №1

Продление срока эксплуатации
Спецификация на блочный трансформатор для проведения
конкурентных процедур

А – 119150 пм

Изм. № подл.	Юрид. и дата	Взам инв. №
А-119150пм	14.02.14	

Главный инженер проекта

В.И. Сычев

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

2014

Продолжение на следующем листе

Продолжение титульного листа


Калининская АЭС

Энергоблок № 1

Продление срока эксплуатации
Спецификация на блочный
трансформатор для проведения
конкурентных процедур

А-119150 пм

Начальник БКП-3



А.И. Веселов

Главный инженер БКП-3



В.Р. Чайкин

Начальник отдела 1 БКП-3



В.С. Фирсова

Начальник отдела 2 БКП-3



Б.С. Кваснюк

Главный специалист БКП-3/1



М.Г. Челышева

Главный специалист БКП-3/1




Н.В. Антипова

Главный специалист БКП-3/2



Л.А. Мягкова

/ Начальник группы БКП-3/2



Ю.А. Строителев



Изм. № подл.	Доп. и дата	Взам. инв. №
А-119150 пм	18.02.14	

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

АННОТАЦИЯ

1 Данная спецификация составлена на основании письма Калининской АЭС №09-01-14/35/685 от 17.01.2014 для проведения конкурентных процедур по выбору поставщика блочного трансформатора, предусматриваемого к установке в ОУТ блока №1 Калининской АЭС.

2 Тип блочного трансформатора, предусматриваемого к установке в ОУТ блока №1 Калининской АЭС при проведении реконструкции по замене оборудования, выбирает Заказчик на основании разработанных им технических характеристик из условия взаимозаменяемости трансформаторов.

3 Оборудование класса 4 должно соответствовать действующим стандартам РФ (представить сертификаты соответствия и безопасности, экспертное заключение экспертной организации, уполномоченной для участия в приемке отечественного оборудования и для участия в экспертизе импортного оборудования на предмет возможности их применения на объектах энергетики РФ).

4 Высоковольтное оборудование относится к 3 категории обеспечения качества по СТО СМК-ИИФ-015-06 «Система менеджмента и качества. Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС».

5 С данной спецификацией выпущена смета А-119040пм.

Взам инв. №		Допл. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инв. № инв.	Наименование объекта	Содержание записи	Примечания	Статус	Замечания
		18.02.14												
			Рядов. изм. к		Дунаев		<i>[подпись]</i>	14.02.						
			Пров. вед. изм.		Чиждова		<i>[подпись]</i>	18.02.						
			Н. контр.		Кремено		<i>[подпись]</i>	14.02.						

А-119150 пм

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Катининская АЭС. Энергоблок № 1 Продление срока эксплуатации Спецификация на блочный трансформатор для проведения конкурентных процедур	Стадия	Лист	Листов
	Р	3	4


ОАО «НИАЭП»
 2014

V-119150 mm	18748.02.24	
18748.02.24	18748.02.24	

Изощия	Наименование и техническая характеристика	2	3	Тип, марка, обозначение документа, опрессного листа
1	Высоковольтное оборудование			
1ГТ	Трансформатор силовой трехфазный 347/24 кВ, $U_1 = 14\%$, УмД-11			ПТ-1250000/330-У1
	К-класс безопасности 4 по ПНЭЗ-01-001-97			
	Категория сейсмостойкости II по ПП-031-01			

1 Код по РТМ 34-9А ТЭП03-84 блочного трансформатора указан в соответствии с чертежом А-1