



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Заместителю директора –
руководителю Московского
представительства ОАО «НИАЭП»
С.А. Стрельцову

17.10.2012 № 05-03-11/2450

На № 40/44/15-223 от 11.10.2012

О гидроиспытаниях шпилек
главного разъема реактора

Уважаемый Сергей Александрович!

Оборудование, работающее под давлением, его детали и сборочные единицы, нагружаемые давлением, в том числе шпильки главного разъема реактора, в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-7-008-89 должны подвергаться при изготовлении гидравлическим испытаниям согласно п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.9 указанного документа.

Начальник Управления по
регулированию безопасности атомных
станций и исследовательских ядерных
установок

М.И. Мирошниченко

Меламед
(495) 911-60-43