

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, Обозначение документа и опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса измерения кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выключатель автоматический; Ун = 380В; In=63А; Iрасц=40А	АЕ2046			шт	1		
2 (QS)	Ящик силовой с 3-х полюсным рубильником, Ун=380В с тремя предохранителями ПН2/100, ; Iпл вст.=40А; IP54	ЯБПВУ-1МУ1			шт	1		
3	Шкаф навесной, 520x440x180; IP54 сдверцей, запирающейся на ключ, (ШСН) в нем установлено:	ЩРН-54			шт	1		
3.1 (1QS)	Ящик с рубильником, Ун=380/220В; с 3-мя предохранителями ПРС25 Iпл вст.=25А;	ЯРП-25; IP54			шт	1		
3.2 (QF)	Выключатель автоматический; Ун = 220В; In=63А; Ip=16А; IP54	АЕ2044			шт	1		
3.3	шинки N и PE							
4 (ABP)	Щит автоматического переключения на резерв Ун=220В, In=10А ;	ЩАП-12;IP54			шт	1		
5 (Б)	Бокс навесной , IP54, с дверцей, запирающейся на ключ, в нем установлено:	ЩНР-9			шт	1		
5.1 (2QS)	Выключатель-разъединитель, Ун=220В, In=40А ;	ВМ63Р-140 УХЛ3						
5.2	шинки N и PE							
6	Лоток неперфорированный, металлический, замковый, L=2500	ЛНМЗТ-100			шт	20		
6.1	Крышка лотка, L=2500	КЛЗТ-100			шт	20		
6.2	Перегородка-разделитель, L=2000	ПЛП -100			шт	50		
6.3	Угол плоский	УТП -100			шт	2		
6.4	Угол внешний	УВТ-100			шт	1		
6.5	Т-отвод с крышкой	ТТ-100			шт	2		
7	Кабель -канал эл.технический размером 16x25мм ²	Покупное изделие			м	1		
8	Кабель -канал эл.технический размером 16x40мм ² с разделит. перегородкой	Покупное изделие			м	3		

СОГЛАСОВАНО:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						Ю.4981.000-ЭМ.С			
						ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ" в/ч Склады: АВ; РХБЗ; вещевой.			
Изм	Кол	Лист	Недок	Подпись	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Петрова					Р	1	3
Проверил		Якухина							
Н.контроль		Зинченко							
Нач. ПБ		Косенкова				Заказная спецификация	ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКС ПБ		
Утв. ГИП		Масякин							