



# АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»  
119180 Российская Федерация, Москва  
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1  
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736  
E-mail: info@atomkomplekt.org  
ИНН 7706738770 КПП 770601001  
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

*16.11.2015 № 304/5859*

О разъяснении положений документации по  
запросу предложений  
([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) № 31502861677  
[zakupki.rosatom.ru](http://zakupki.rosatom.ru) № 151016/1065/308,  
[www.a-k-d.ru](http://www.a-k-d.ru)., закупка № R028145)

## Разъяснения положений документации по запросу предложений и уведомление о продлении сроков

В соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОСЗ) АО «Атомкомплект», являющееся организатором открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку блочного трансформатора для энергоблока № 1 Калининской АЭС, по информации, полученной от Заказчика, в ответ на запросы участников запроса предложений сообщает следующее.

- 1) в части сроков:
  - срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений (открытия доступа к поданным заявкам): 12-00 (время московское) «19» ноября 2015 года.
  - отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: не позднее «08» декабря 2015 года.
  - оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведение итогов конкурса: не позднее: «18» декабря 2015 года.
- 2) в части разъяснений положений документации по запросу предложений в ответ на запрос участника запроса предложений:

### Вопрос 1:

Планируется ли требуемый блочный трансформатор для установки на место эксплуатации, или будет оставлен в резерв?

### Ответ 1:

Согласно разделу 2 «Технического задания» Тома 2 документации по запросу предложений трансформатор необходим для замены блочного трансформатора энергоблока №1, выработавшего ресурс.

**Вопрос 2:**

В Приложении №1 (Спецификация) к договору указано, что требуемый срок поставки - 450 календарных дней с момента заключения договора.

В тоже время в п.8 Извещения о проведении запроса предложений №304/5166 от 15.10.2015, а так же в п.3.5 Договора указано, что окончание работ по шеф-монтажу и шеф-наладке -31.12.2016.

Просим уточнить необходимый срок поставки, а так же шеф- монтажа и шеф-наладки

**Ответ 2:**

В пункте 2 Раздела 15 «Требования к количеству и сроку поставки « Тома 2 «Техническое задание на поставку трансформатора блочного» документации по запросу предложений указан срок поставки: 15 месяцев (450 календарных дней) с момента заключения договора.

В части сроков окончания работ по Шеф-монтажу и Шеф-наладке внесены изменения извещением о внесении изменений от 09.11.2015 № 304/5708.

Окончание работ по Шеф-монтажу и Шеф-наладке: в течение 18 месяцев с момента поставки оборудования на склад Заказчика.

**Вопрос 3:**

В п. 16 Извещения о проведении запроса предложений №304/5166 от 15.10.2015г, указано, что подача альтернативных предложений: не допускается.

В п.1.1 Технических требований №00.~.ТТ.0010.45 от 20.10.2015 тип трансформатора указан ТЦ-1250000/330 \* или аналог. Подраздел 1.1 ТЗ так же указывает о возможности поставки аналога трансформатора ТЦ-1250000/330. Просим разъяснить возможно ли предоставление на процедуру закупки предложения трансформатором, технические требования которого аналогичны, либо превосходят технические требования к трансформатору ТЦ-1250000/330.

**Ответ 3:**

Согласно п. 10.21.2. ЕОСЗ альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой продукции или условий договора.

Согласно подпункту 1) пункта 2.1.2, раздела 2 Части 1 Тома 1 документации по запросу предложения, участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

**Вопрос 4:**

В техническом решении № 01.-ТТ.6887.45 от 20.01.2015г. «О проведении дополнительных испытаний блочного трансформатора» указано, что при проведении ПСИ необходимо проводить дополнительные испытания на определение появления растворенных газов в масле.

Дополнительные испытания повлекут за собой дополнительные расходы Изготовителя (Поставщика) по поставке оборудования. Просим уточнить заложены

ли расходы на вышеуказанные дополнительные испытания на заводе-изготовителе в НМЦ.

**Ответ 4:**

Цена оборудования включает все расходы по разработке и согласованию технической документации (с указанием величины таких расходов), изготовлению и поставке оборудования, в том числе дополнительные испытания в соответствии с разделом 5 «Технического задания» Тома 2 документации по запросу предложений.

Первый заместитель  
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: О.И. Кудряшова  
Телефон: (499) 949-47-40 (доб.31-35)  
E-Mail: OIKudryashova@atomkomplekt.org