

## Техническое задание.

Наименование МТР	Марка	ГОСТ/ТУ	L 1, мм	L 2, мм	L 3, мм	Ед.измерения	Общее количество в основной ед.изм.	Требуемый срок поставки
Труба АХ	08Х14МФ	ТУ 1361-023-00212179-2005	16	1,4	4600	м	85 284,00	Август 2013г
					Итого:	м	85 284,00	

Трубы 16x1,4 должны поставляться со следующими дополнительными требованиями:

испытание на раздачу, предел текучести при комнатной температуре (20С°) Rp 0,2=25-40 кгс/мм<sup>2</sup>, при T=350°С не менее 20 кгс/мм<sup>2</sup>, неметаллические включения, УЗК, термическая обработка, поверхность должна быть шлифованная наружная и светлотравленная внутренняя.

Продукция должна быть изготовлена на предприятии с системой менеджмента качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (или «эквивалент»). Действие сертификата, подтверждающего наличие указанной системы менеджмента качества, должно распространяться на изготовление предмета закупки.

Продукция импортного производства допускается с обязательным выполнением требований РД 03-36-2002 "Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в Российской Федерации".

Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно наличие документа (дилерский договор/сертификат, письмо от изготовителя и т.д.), подтверждающего полномочия участника процедуры на поставку предмета закупки.

Требования к технической документации для всех указанных труб:

1. Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя.
2. Для поставщиков продукции импортного производства: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002.

Приложение: ТУ 1361-023-00212179-05.