



Марка поз.	Наименование обозначение	Кол.	Примечания
1	Щит с монтажной панелью ШМП-2, IP31	1	
2	Однофазный концентратор "Меркурий 225.1"	3	
3	QSM-шлюз "Меркурий 228"	1	
GF1-GF4	Автоматический выключатель ВА47-29, 1P, 1A	4	
4	Патч-корд, разъем RJ-12-RJ-12, 0.5 м	3	
5	Розетка двухполюсная, 10A, 250В, РС10-2	4	
6	Шина "N", 8/2, 100A +2 изолятора на DIN-рейку	1	
8	Кабель с медными жилами, сеч. 5х2.5 ВВГнг-066	15	м

						2011-58-ЭС			
						Реконструкция воздушных сетей напряжением 0.4 кВ от трансформаторной подстанции ТП -23( от опоры № 4 до опоры №21) по адресу : Новгородская обл.,г. Малая Вишера			
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
						Электроснабжение	РП	10	
Проверил	Черненко А.Н.						Система учета электроэнергии в РУНН0.4кВ ТП-23. Схема подключений	ООО "РегионПроектКомплекс"	
Исполн.	Шапов А.И.								