

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод—изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса единицы, кг.	Примечания		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				ВЛИ-0,4:									
				Рубильник мачтовый с предохранителями									
				ППН-33, Ip.в.=63 А, зажимами KG41, крышками SP42									
				и монтажной рейкой	SZ156			комп.	2				
				Изолирующая штанга	ST33			шт	1				
				Промежуточная опора	Π29			комп.	11				
									2			сущ.	
				<u>Железобетонные элементы</u>									
				Стойка СВ95	см. проект шифр 20.0139			шт	11	900			
				Оттяжка	SHS25P110L			шт	1				
				Подкос металлический (труба 100х5мм, L=11м)	ГОСТ 3262-75			шт	2				
				<u>Линейная арматура</u>									
				Металлическая лента 20х0,7х1000 мм	SOT37			шт	26	0,106			
				Скрепа	SOT36			шт	26	0,01			
				Комплект промежуточной подвески	SΠ260.01			комп.	13	0,65			

						2011-58-ЭС				
						Реконструкция воздушных сетей напряжением 0,4 кВ от трансформаторной подстанции ТП -23(от опоры № 4 до опоры №21) по адресу : Новгородская обл.,г. Малая Вишера				
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
ГИП		Черненко А.Н.				Электроснабжение		РП	1	7
Проверил		Черненко А.Н.				Спецификация оборудования		ООО "РегионПроектКомплекс"		
Исполн.		Шапов А.И.								