



Открытое акционерное общество

«АНГАРСКИЙ  
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ  
ХИМИЧЕСКИЙ  
КОМБИНАТ»

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10/9-28/16368-ВК  
технической экспертной комиссии  
по применению ячеековых  
фильтров по заявке ООО «Системы  
фильтров»

Техническая экспертная комиссия, действующая на основании ПГД от 26.04.2013 № 10/1253-П, в составе:

Председатель комиссии: Вандышев В.И.

Члены комиссии:

Быков М.А.

Сафонов А.С.

– главный инженер

– главный механик

– инженер-механик ведущий

рассмотрела заявку ООО «Системы фильтров» на поставку аналогов, фильтрам ячеековым VARICEL.

Для установления возможности применения аналогов ООО «Системы фильтров» комиссия провела сравнительный анализ основных технических характеристик, результаты которого приведены ниже в таблице.

Наименование, марка	Максимальная пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	Средняя эффективность очистки, %	Сопротивление (начальное/максимально допустимое), Па	Размеры, мм
VariCel Type SH 24"x24"x12" 331-946-148	6500	95	250/400	594x494x289
Фильтр ФяС-F-SF 24x24x12 F8	3400	90-95	160/450	592x592x292

**Выводы:**

Заявленные технические характеристики аналога ООО «Системы фильтров»:

— ФяС-Е-SF 24x24x12 F8

не обеспечивает максимальную пропускную способность и не является аналогом заявленных ячеевых фильтров.

Председатель комиссии

Члены комиссии

В.И.Вандышев

М.А.Быков

А.С.Сафонов

*Handwritten signatures of V.I. Vandyshov, M.A. Bykov, and A.S. Safonov.*

*Handwritten date: 20.06.2013*

А.С.Сафонов

☎ 29 08

