



АКТ

Аварийного состояния отдельных участков дворовой канализации по адресам: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55

Составлен комиссией в составе:

Председатель: Начальник отдела 5.223

Члены комиссии:

Ведущий специалист

Ведущий специалист

Инженер-энергетик I кат.

В целях подготовки инженерных сетей к отопительному сезону 2014-2015 гг. специализированной организацией была проведена гидродинамическая прочистка внутридомовой канализации по адресам: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55. В ходе работ было выявлено на отдельных участках:

1. Наличие трещин, разломов и нарушение герметичности в бетонных кольцах колодцев
2. Разрушение лотков колодцев
3. Нарушение герметичности мест соединения с кольцами колодцев
4. Нарушение целостности труб
5. Разрушение люков и крышек колодцев, не соответствие их друг другу

В следствии чего, участились засоры и постоянно проводятся работы по прочистки (пробивки) внутридворовой канализации на выпусках №1 и №2 здания по ул.Дибуновской д.55 и выпусков столовой левого крыла здания по ул.Савушкина д.82. Также отмечено, что выпуск из столовой не оборудован жироуловителем.

Выводы комиссии:

Требуется провести обследование дворовой канализации с составлением рабочего проекта на выполнение работ по ремонту отдельных участков дворовой канализации по адресам: ул. Савушкина д.82, ул. Дибуновская д.55.

Предложения:

Работу провести в два этапа:

1. Провести процедуру выбора подрядной организации на обследование и составление рабочего проекта. Составление сметной документации для определения начальной максимальной цены.
2. Проведение процедуры закупки на проведение ремонтных работ.

3. Работы провести в соответствии с Годовой Программой закупок на 2015 год в июне-июле месяце.

Председатель:

Члены комиссии:

A handwritten signature, possibly the name 'С', written in black ink.

Согласовано:
Начальник УРиС