

Акционерное общество
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
607188, г. Саров, Нижегородская обл.
пр. Мира, 6
тел.(83130)7-45-00, факс (83130)7-45-75
www.obespechenie-vniief.ru
e-mail: direktorat@obespechenie-vniief.ru
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

№ _____

Изменения в № R026075: Открытый запрос предложений на Право заключения договора на оказание услуг по обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией людей из зданий (ул. Димитрова, 16, ГПП Заречная, ГПП Лесная, ГПП-40).

1. Дополнить п. 2.2 «Описание оказываемых услуг» тома 2 «Техническая часть» и изложить в следующей редакции:

«Выполнение работ по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией людей из зданий ОАО «СЭСК».

Объекты обслуживания: здания ул. Димитрова, 16, ГПП «Заречная», ГПП «Лесная» и ГПП-40. Осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания сигнализации в рабочем состоянии.

Устранение неисправностей по вызову Заказчика.

Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации установок.

Выдача технических рекомендаций по улучшению работы установок.

Перечень приборов и оборудования ОАО «СЭСК»

Димитрова, 16
ПС и СОУЭ

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	С2000КДЛ	шт.	2	1,80	3,6
2	Прибор	С2000М, С2000	шт.	1	3,10	3,1
3	Прибор	Веллез	шт.	1	3,10	3,1
4	Прибор	С2000БИ	шт.	2	0,60	1,2
5	Прибор	С2000 КПБ	шт.	2	1,00	2,0
6	Прибор	Сигнал-10	шт.	2	1,80	3,6

7	Блок разветвительно-изол.	БРИЗ	шт.	13	0,10	1,3
8	Блок защиты линии	БЗЛ	шт.	4	0,10	0,4
9	Адресный расширитель	С2000АР2	шт.	1	0,20	0,2
10	Извещатель пожарный ручной	ИРП 212-3АМ	шт.	36	0,10	3,6
11	Извещатель пожарный дымовой	ДИП-34,	шт.	102	0,10	10,2
12	Извещатель пожарный тепловой		шт.	11	0,02	0,2
13	Термокабель		шт.	130	0,02	2,6
14	Табло "ВЫХОД"		шт.	49	0,10	4,9
15	Свирель, колонки		шт.	33	0,10	3,3
16	Лампа аварийного освещения		шт.	3	0,10	0,3
17	Устройства отключения вентиляции	УК/ВК	шт.	10	0,10	1,0
18	УКША		шт.	6	0,02	0,1
19	Элементы шлейфа	резисторы, диоды	шт.	19	0,01	0,2
20	Устройство коммутационное	УК-2П	шт.	87	0,02	1,7
21	Бесперебойный блок питания		шт.	5	0,30	1,5
22	Бокс под АКБ		шт.	2	0,30	0,6
23	Кол-во ШС		шт.	8	0,01	0,1
24	Кол-во ШС оповещения		шт.	4	0,01	0,0
25	Кол-во ШС отключения		шт.	2	0,01	0,0
26	Кабель ПС		м	2065	0,001	2,1

Итого: 51,0

Димитрова, 16

Охранная сигнализация

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	С2000КДЛ	шт.	2	1,80	3,6
2	Прибор	С2000К	шт.	2	1,20	2,4
3	Прибор	С2000СП1	шт.	1	1,00	1,0
4	Прибор тревожной сигнализации	РИО-М	шт.	1	0,30	0,3
5	Прибор	Сигнал-10	шт.	2	1,80	3,6
6	Считыватель ТМ		шт.	2	0,30	0,6
7	Блок разветвительно-изол.	БРИЗ	шт.	14	0,10	1,4
8	Блок защиты линии	БЗЛ	шт.	4	0,10	0,4
9	Адресный расширитель	АР-2	шт.	42	0,20	8,4
10	Извещатель магнитоконтактный	ИО1-2-20П	шт.	120	0,01	1,2

11	Извещатель ИК	C2000ИК	шт.	73	0,50	36,5
12	Извещатель магнитоконтактный	брелок , КНС	шт.	3	0,01	0,0
13	Извещатель звуковой	C2000СТ	шт.	73	0,40	29,2
14	Маячѐк		шт.	2	0,10	0,2
15	Устройство коммутационное	УК-2П	шт.	200	0,20	40,0
16	Бесперебойный блок питания		шт.	3	0,30	0,9
17	Бокс под АКБ		шт.	1	0,30	0,3
18	Кол-во ШС		шт.	18	0,01	0,2
19	Кабель ОС		м	2400	0,001	2,4

Итого: 132,6

Димитрова, 16
Видеонаблюдение

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Видеорегистратор 16 вх		шт.	2	5,00	10,0
2	Монитор		шт.	3	1,20	3,6
3	Видеокамера уличная		шт.	24	0,50	12,0
4	Видеокамера внутренняя		шт.	1	0,30	0,3
5	Видеокамера поворотная		шт.	1	0,50	0,5
6	Пульт управления видеокамерой		шт.	1	0,20	0,2
7	Грозозащита в камер		шт.	24	0,10	2,4
8	Грозозащита в/регистратора 16 вх		шт.	2	0,50	1,0
9	Коробка коммутационная		шт.	25	0,10	2,5
10	Бесперебойный блок питания		шт.	2	0,30	0,6
11	Блок питания		шт.	8	0,30	2,4
12	Кабель ВН		м	3602	0,001	3,6

Димитрова, 16
Контроль доступа

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Видео/аудио домофон		шт.	3	1,40	4,2
2	Вызывная панель видеодомофона		шт.	3	0,50	1,5
3	Контролер		шт.	3	1,20	3,6
4	Замок электромагнитный		шт.	3	0,10	0,3
5	Кнопка "ВЫХОД"		шт.	6	0,10	0,6
6	Считыватель прокси карт		шт.	3	0,30	0,9
7	Пульт управления КД		шт.	1	0,10	0,1

8	Кабель КД		м	80	0,001	0,1
---	-----------	--	---	----	-------	-----

Итого: 11,3

Димитрова, 16 - всего «условных установок» 234,0

ГПП-40

Пожарная сигнализация

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	С2000М, С2000	шт.	1	3,10	3,1
2	Прибор	С2000БИ	шт.	1	0,60	0,6
3	Прибор	С2000СП1	шт.	1	1,00	1,0
4	Прибор	С2000 КПБ	шт.	1	1,00	1,0
5	Прибор	Сигнал-10	шт.	1	1,80	1,8
6	Извещатель пожарный ручной	ИРП 212-3АМ	шт.	4	0,10	0,4
7	Извещатель пожарный дымовой	ДИП-34,	шт.	6	0,10	0,6
8	ИПДЛ		шт.	4	0,30	1,2
9	Табло "ВЫХОД"		шт.	4	0,10	0,4
10	Свирель, колонки		шт.	4	0,10	0,4
11	Лампа аварийного освещения		шт.	1	0,10	0,1
12	УКША		шт.	6	0,02	0,1
13	Элементы шлейфа	резисторы, диоды	шт.	14	0,01	0,1
14	Устройство коммутационное	УК-2П	шт.	10	0,02	0,2
15	Бесперебойный блок питания		шт.	1	0,30	0,3
16	Кол-во ШС		шт.	6	0,01	0,1
17	Кол-во ШС оповещения		шт.	2	0,01	0,0
18	Кабель ПС		м	600	0,001	0,6

Итого: 12,0

ГПП-40

Охранная сигнализация

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	С2000СП1	шт.	1	1,00	1,0
2	Прибор	Сигнал-10	шт.	1	1,80	1,8
3	Считыватель ТМ		шт.	1	0,30	0,3
4	Извещатель магнитоконтактный	ИО1-2-20П	шт.	4	0,01	0,0
5	Извещатель ИК	С2000ИК	шт.	8	0,50	4,0
6	Извещатель звуковой	С2000СТ	шт.	6	0,40	2,4

7	Маячѣк		шт.	1	0,10	0,1
8	Устройство коммутационное	УК-2П	шт.	10	0,20	2,0
9	Бесперебойный блок питания		шт.	1	0,30	0,3
10	Кол-во ШС		шт.	9	0,01	0,1
11	Кабель ОС		м	800	0,001	0,8

Итого: 12,8

ГПП-40

Видеонаблюдение

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Видеорегистратор 8 вх		шт.	1	5,00	5,0
2	Видеокамера уличная		шт.	6	0,50	3,0
3	Коробка коммутационная		шт.	6	0,10	0,6
4	Бесперебойный блок питания		шт.	1	0,30	0,3
5	Блок питания		шт.	2	0,30	0,6
6	Кабель ВН		м	600	0,001	0,6

Итого: 10,1

ГПП-40-всего «условных установок» 35,0

ГПП Лесная

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	Кварц	шт.	1	0,30	0,3
2	Считыватель ТМ		шт.	1	0,30	0,3
3	Извещатель магнитоконтактный	ИО1-2-20П	шт.	4	0,01	0,0
4	Извещатель ИК	С2000ИК	шт.	4	0,50	2,0
5	Кабель ОС		м	100	0,001	0,1

Итого: 2,7

ГПП Заречная

№	Наименование	Тип	Ед. изм	Кол-во	1 УУ	Всего УУ
1	Прибор	Кварц	шт.	1	0,30	0,3
2	Считыватель ТМ		шт.	1	0,30	0,3
3	Извещатель магнитоконтактный	ИО1-2-20П	шт.	4	0,01	0,0
4	Извещатель ИК	С2000ИК	шт.	4	0,50	2,0
5	Извещатель магнитоконтактный	брелок, КНС	шт.		0,01	0,0
6	Кабель ОС		м	100	0,001	0,1

Итого: 2,7

2. Разместить том 2 «Техническая часть» с учётом изменений в формате «*pdf».