


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
*)			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.3-ШУТЗ СБ	Сборочный чертеж		*)А3х3
*)			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.3-ШУТЗ 34	Схема электрическая		*)А3х3-2,
				соединений		А0, А2
A4			1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.3-ШУТЗ ТБ	Таблица надписей в рамках		
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Оболочка 2200x1000x600 IP41		
				с задней дверью	1	
		2	F01	Выключатель iC60N, 2P, 6 А,В,		
				~220 В. Блок-контакт		
				сигнализации повреждения iSD	1	
		3	F02	Выключатель iC60N, 2P, 2 А,В,		
				~220 В. Блок-контакт		
				сигнализации повреждения iSD	1	
				Арматура светосигнальная		
				220 В, 50 Гц, порог		
				срабатывания 120 В		
				ЕНСК.433137.011 ТУ		
		4	52/1-51/1-Н01...52/1-51/3-Н01,	СКЛ11-Б-Ж-3-220(Р-120),		
			52/2-51/1-Н01...52/2-51/3-Н01,	желтый		
			52/1-80/6-Н01, 52/2-80/6-Н01,			
			52/1-18.1/1-Н01, 52/2-18.1/1-Н01,			
			52/1-51/8-Н01, 52/2-51/8-Н01,			

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.3-ШУТЗ=00.dwg

1252-1187.P3-2901.53.21100-ЭМ2.ТЭН2.3-ШУТЗ

Шкаф управления
ШУТЗ

Лит.	Лист	Листов
И	1	6
 ОАО "Атомэнергоспроект" ВПФ Волгоград 2014		

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
11810/ВПФ	18.08.14			

Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.	Плотников			14.08
Рук.пр.	Волков			14.08
Т.контр.	Гуляев			14.08
Н.контр.	Куценко			18.08