



комбинат
ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. ба,
г. Лесной, Свердловская обл., 624200
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73



Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03
Телетайп: 221210 «Радар»
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

03.12.2014

№ 191-055-73/ 5399

На № _____ от _____
Разъяснение положений закупочной документации

Для публикации на общероссийском официальном сайте закупок: www.zakupki.gov (№ процедуры 31401749149), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: www.zakupki.rosatom.ru (№ процедуры 141128/0477/476), на сайте ЭТП «А-К-Д»: www.a-k-d.ru (№ процедуры №Z035701) (кабельно-проводниковая продукция).

Уважаемые участники закупочной процедуры
№31401749149, 141128/0477/476, № Z035701

Настоящим сообщаю, в процедуре Z035701 в Техническом задании была допущена ошибка в наименовании п.п. 6, а именно:
- Кабель ВВГ НГ -FRLS 7*1.5 (данное сечение может иметь не более 6-ти жил)
Прошу уточнить наименование и сечение необходимого кабеля.

Ответ закупочной комиссии:

Поз. 6 раздела 4 ТЗ допущена опечатка в наименование продукции, следует читать КВВГ НГ-FRLS 7*1.5.

С уважением,
/ председатель закупочной комиссии
заместитель генерального директора по логистике

Ларионов И.А.