7. Водоснабжение и канализация

7.1. Обеспечение проектируемой лаборатории и насосной системы оборотного водоснабжения водой осуществляется от действующих внутриплощадочных сетей.

Потребность в воде приведена в следующей таблице:

Системы водоснабжения	Расходы воды		
	м³/сутки	м³/час	л/сек
Хозяйственно-питьевой водопровод	16,8	2,14	0,5
Водопровод технической воды	125	6,0	1,67
Система оборотного водоснабжения	139,5	7,1	1,97

7.2. Канализация

Количество сбрасываемых канализационных вод приводится в следующей таблице:

Наименование сточных вод	Объем сточных вод		
	м³/сут	м³/час	л/сек
Хозяйственно-бытовые сточные воды	3,91	1,86	0,49
Производственные сточные воды	-	-	-
Дождевые сточные воды	-	-	7,6