Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод--изготовитель	Ед. изме-рения	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
	1 Оборудование напряжением выше 1 кВ							
1.1	Токопровод комплектный пофазно-экранированный, с непрерывными	ТЭНЕ-10-4000-250 УХЛ1		ОАО «Мосэлектрощит»	м	194	39	
	оболочками и естественным охлаждением, с компенсированным	ТУ 3414-013-00110496-01		г. Москва				
	внешним электромагнитным полем, на номинальное напряжение 10 кВ,	Техническое задание заводу						
	номинальный ток 4000 А, ток электродинамической стойкости 250 кА,	1350.12.38.А-30UAB-1270-ED.A						
	климатического исполнения УХЛ, категория размещения 1	инв.№83641						
1.2	Заземлитель трехполюсный ЗР-10, на номинальное напряжение 10 кВ,				шт.	1		Входит в поставку
	в комплекте с приводом ПЧ, блок-замком ЗБ-1 с ключом КЭЗ-1							ОАО «Мосэлектрощит»
	постоянного тока 220 В и блок-контактом КСА							

Дополнительные подписи

Проверил	Михеева
Взам.инв.№	
Подпись и дата	16.04.14
Инв.№ подл.	83649

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	82-14		16.04.14

1350.12.38.А-30UAB-1270-ED.Z

Объекты III очереди строительства ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

Н. контр.	Михеев	16.04.14
ГИП	Трапезников	16.04.14
Нач. отд.	Бокова	16.04.14
Проверил	Верещагин	16.04.14
Разработал	Родин	16.04.14

Вывода т.г. №8, 9. Конструктивно-монтажные чертежи токопроводов т.г. №8

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод--изготовитель	Ед. изме-рения	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
1.3	Трансформатор тока шинный на номинальное напряжение 10 кВ,				шт.	9		Входит в поставку
	номинальный ток 4000 А, коэффициент трансформации 4000/5,							ОАО «Мосэлектрощит»
	класс точности 0,5/5P/5P (20ВА/30ВА/30ВА), коэффициент безопасности							
	прибора обмотки для измерения – 10, номинальная предельная							
	кратность обмотки для защиты – 20							
1.4	Трансформатор тока шинный на номинальное напряжение 10 кВ,				шт.	3		Входит в поставку
	номинальный ток 4000 А, коэффициент трансформации 4000/5,							ОАО «Мосэлектрощит»
	класс точности 5P/0,2S/0,5 (30ВА/10ВА/20ВА), коэффициент безопасности							
	прибора обмотки для измерения – 10, номинальная предельная							
	кратность обмотки для защиты – 20							
1.5	Трансформатор напряжения однофазный, трехобмоточный, с литой				шт.	3		Входит в поставку
	изоляцией, номинальное напряжение первичной обмотки 6,3/√3 кВ,							ОАО «Мосэлектрощит»
	основной вторичной обмотки 0,1/√3 кВ, дополнительной вторичной							
	обмотки 0,1/3 кВ, класс точности 0,2/3P (30ВА/200ВА)							
1.6	Трансформатор напряжения однофазный, трехобмоточный, с литой				шт.	6		Входит в поставку
	изоляцией, номинальное напряжение первичной обмотки 6,3/√3 кВ,							ОАО «Мосэлектрощит»
	основной вторичной обмотки 0,1/√3 кВ, дополнительной вторичной							
	обмотки 0,1/3 кВ, класс точности 0,5/3P (50ВА/200ВА)							

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл. 83649

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
1	-	Зам.	82-14		16.04.14

1350.12.38.A-30UAB-1270-ED.Z