




ЖУРНАЛ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

- 1 Перед нарезкой кабелей их длины уточняются по месту с учетом фактического размещения приборов и оборудования.
- 2 Кабели проложить с соблюдением требований прокладки.
- 3 Кабели напряжением 24В, 36В прокладываются отдельно от кабелей напряжением 220В в отдельной трубе, на отдельных полках или отдельным пучком.
- 4 Кабели от датчиков, участвующих в защите должны быть проложены отдельно друг от друга в пределах одной группы согласно пункту 2.1.16 ПУЭ (Правил устройства электроустановок)
- 5 За 0 принято пересечение ряда А и оси 1.
- 6 План размещения оборудования КИП и А (см. компл. 1350.12.38А-30UEP-1109-AS (инв.№83205) л.50)
- 7 План трассы (см. компл. 1350.12.38А-30UEP-1109-AS (инв.№83205) л.51)
- 8 Ввиду отсутствия данных от ЗАО “КЭР-Автоматика” по распределению питания ЗРА в шкафах сборки 30LBA51, координаты шкафов сборки в данном кабельном журнале показаны условно в средней точке размещения шкафов данной сборки.
- 9 Выполнить заземление металлорукавов и защитных труб заземляющими проводниками. Заземляющие проводники присоединить к существующему контуру защитного заземления или любой металлической конструкции, соединенной с существующим контуром защитного заземления данного помещения.
- 10 Схему кабельных трасс см. рабочую документацию № 1350.12.38А-30UEP-1142_ED «Электротехническая часть»
- 11 Трубы для прокладки кабелей по месту заказаны в рабочей документации 1350.12.38А-30UEP-1109-AS.Z (инв.№83208)

Длины проставил  /Михеева И.Л./

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №
83207		

						1350.12.38А-30UEP-1136-AS			
						Объекты III очереди строительства ЗАО “СПК” (ТЭЦ)			
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Газорегуляторный пункт № 1	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.		Михеев			02.04.13		р	1	29
ГИП		Гладилов			02.04.13				
Нач.отд.		Фомин			02.04.13				
Проверил		Швабинская			02.04.13				
Разработал		Белякова			02.04.13				
Разработал		Булычева			02.04.13				
Журнал контрольных кабелей							 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД		



ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	83-03.04.13
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0066	Затвор 30EKG10AA002	30EKG10AA002 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К приводу затвора 30EKG10AA002	5,15	18,6	2,8	90	В закладном швеллере -1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2 – 59м; подъем на эстакаду в трубе Ø 50мм (в одной трубе поз.8.0065; 8.0066) – 15 м; в кабельном коробе по существующей эстакаде – 10м; в трубе Ø 50мм (в одной трубе поз.8.0065; 8.0066) по месту –5м	220В 50Гц
8.0067	Затвор 30EKG10AA002	30EKG10AA002 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0068	То же	30EKG10AA002 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СРВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0069	Входной затвор на линии редуци- рования 1 на БВД 30EKG27AA001	30EKG27AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG27AA001	12,75	10,8	1,35	55	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0069; 8.0070) – 5м	220В 50Гц
8.0070	Затвор 30EKG27AA001	30EKG27AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(2p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG27AA001	12,75	10,8	1,35	55	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0069; 8.0070) – 5м	220В 50Гц
8.0071	Затвор 30EKG27AA001	30EKG27AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(2p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0072	То же	30EKG27AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СРВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подл	Дата

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
3

Файл

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	07-06-04/13
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0073	То же	30EKG27AA001 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG27AA001	12,75	10,8	1,35	55	2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1– 50м; в закладной трубе – 5м	24В
8.0074	То же	30EKG27AA001 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	24В
8.0075	То же	30EKG27AA001 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0076	Клапан отсечной быстродействующий на линии ре- дуцирования 1 на БВД 30EKG27AA031	30EKG27AA031 2501 КВВЭнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG27AA031	12,75	8,4	0,8	65	2.1/2; 3/2; 2.1T/2; 2.2T/2; 5T/2– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0077; 8.0078) – 15м	220В 50Гц
8.0077	Клапан 30EKG27AA031	30EKG27AA031 2502 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG27AA031	12,75	8,4	0,8	75	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2; 3/2; 2.1T/2; 2.2T/2; 5T/2– 59м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0077; 8.0078) – 15м	220В 50Гц
8.0078	Клапан 30EKG27AA031	30EKG27AA031 2503 КВВЭнг(А)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0079	То же	30EKG27AA031 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG27AA031	12,75	8,4	0,8	65	2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0079; 8.0080) – 15м	24В
8.0080	То же	30EKG27AA031 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG27AA031	12,75	8,4	0,8	65	2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0079; 8.0080) – 15м	24В

Изм.	Копч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
4

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	9/12.03.04.12
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0081	То же	30EKG27AA031 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(3p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG27AA031	12,75	8,4	0,8	75	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 59м; в закладной трубе – 15м	24В
8.0082	То же	30EKG27AA031 7004 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В
8.0083	То же	30EKG27AA031 7005 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0084	Клапан регули- рующий на линии редуцирования 1 на БВД 30EKG27AA801	30EKG27AA801 2501 КВВЭнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG27AA801	12,75	6,7	0,8	65	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0077; 8.0078) – 15м	220В 50Гц
8.0085	Клапан 30EKG27AA801	30EKG27AA801 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG27AA801	12,75	6,7	0,8	65	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0085; 8.0086) – 15м	24В
8.0086	Клапан 30EKG27AA801	30EKG27AA801 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 12x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG27AA801	12,75	6,7	0,8	65	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0085; 8.0086) – 15м	24В
8.0087	То же	30EKG27AA801 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0088	То же	30EKG27AA801 7004 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В

Изм.	Копч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
5

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	Д.В. О.Ч.В.
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0089	То же	30EKG27AA801 7005 КВВнг(А)-LS;0,66 9х1,5(2р)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м	24В
8.0090	Выходной затвор на линии редуци- рования 1 на БВД 30EKG37AA001	30EKG37AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5х1,5(1р)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG37AA001	12,75	2,8	1,35	65	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2 –25м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0090; 8.0091) – 10м	220В 50Гц
8.0091	Затвор 30EKG37AA001	30EKG37AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7х1,5(1р)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К приводу затвора 30EKG37AA001	12,75	2,8	1,35	45	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2– 34м; в закладной трубе(в одной трубе поз. 8.0090; 8.0091) – 10м	220В 50Гц
8.0092	Затвор 30EKG37AA001	30EKG37AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 7х1,5(1р)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0093	То же	30EKG37AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 12х1,5(2р)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0094	Входной затвор на линии редуци- рования 2 на БВД 30EKG26AA001	30EKG26AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5х1,5(1р)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG26AA001	11,25	10,8	1,35	55	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0094; 8.0095) – 5м	220В 50Гц
8.0095	Затвор 30EKG26AA001	30EKG26AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7х1,5(2р)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG26AA001	11,25	10,8	1,35	55	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0094; 8.0095) – 5м	220В 50Гц
8.0096	Затвор 30EKG26AA001	30EKG26AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 12х1,5(2р)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>В.В. В.В.</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0097	То же	30EKG26AA001 2504 КВВнг(A)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0098	То же	30EKG26AA001 7001 КВВЭнг(A)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG26AA001	11,25	10,8	1,35	55	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе – 5м	24В
8.0099	То же	30EKG26AA001 7002 КВВЭнг(A)-LS;0,66 4x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0100	Клапан отсечной быстродействующий на линии ре- дуцирования 2 на БВД 30EKG26AA031	30EKG26AA031 2501 КВВнг(A)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG26AA031	11,25	8,4	0,8	65	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0100; 8.0101) – 15м	220В 50Гц
8.0101	Клапан 30EKG26AA031	30EKG26AA031 2502 КВВнг(A)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG26AA031	11,25	8,4	0,8	75	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 59м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0100; 8.0101) – 15м	220В 50Гц
8.0102	Клапан 30EKG26AA031	30EKG26AA031 2503 КВВнг(A)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0103	То же	30EKG26AA031 7001 КВВЭнг(A)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG26AA031	11,25	8,4	0,8	65	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0103; 8.0104) – 15м	24В
8.0104	То же	30EKG26AA031 7002 КВВЭнг(A)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG26AA031	11,25	8,4	0,8	65	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0103; 8.0104) – 15м	24В

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подл	Дата
------	------	------	-------	------	------

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
7

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗ. 03.04.13
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0105	То же	30EKG26AA031 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(3p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG26AA031	11,25	8,4	0,8	75	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 59м; в закладной трубе – 15м	24В
8.0106	То же	30EKG26AA031 7004 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В
8.0107	То же	30EKG26AA031 7005 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0108	Клапан регули- рующий на линии редуцирования 2 на БВД 30EKG26AA801	30EKG26AA801 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG26AA801	11,25	6,7	0,8	40	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2 –25м; в закладной трубе – 15м	220В 50Гц
8.0109	Клапан 30EKG26AA801	30EKG26AA801 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG26AA801	11,25	6,7	0,8	40	2.1/1; 4.1Т/1; 4.2Т/1;1.1Т/1 –25м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0109; 8.0110) – 15м	24В
8.0110	Клапан 30EKG26AA801	30EKG26AA801 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 12x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG26AA801	11,25	6,7	0,8	40	2.1/1; 4.1Т/1; 4.2Т/1;1.1Т/1 –25м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0109; 8.0110) – 15м	24В
8.0111	То же	30EKG26AA801 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0112	То же	30EKG26AA801 7004 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В

Изм.	Копч.	Лист	№ док.	Подл.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
8

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	01-03-04.13
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0113	То же	30EKG26AA801 7005 КВВнг(А)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м	24В
8.0114	Выходной затвор на линии редуци- рования 2 на БВД 30EKG36AA001	30EKG36AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG36AA001	11,25	2,8	1,35	35	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2;1.1Т/2 –25м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0114; 8.0115) – 10м	220В 50Гц
8.0115	Затвор 30EKG36AA001	30EKG36AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К приводу затвора 30EKG36AA001	11,25	2,8	1,35	40	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2;1.1Т/2 –29м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0114; 8.0115) – 10м	220В 50Гц
8.0116	Затвор 30EKG36AA001	30EKG36AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0117	То же	30EKG36AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0118	Входной затвор на линии редуци- рования 3 на БВД 30EKG25AA001	30EKG25AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG25AA001	9,75	10,8	1,35	50	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 45м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0118; 8.0119) – 5м	220В 50Гц
8.0119	Затвор 30EKG25AA001	30EKG25AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(2p)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG25AA001	9,75	10,8	1,35	50	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 45м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0118; 8.0119) – 5м	220В 50Гц
8.0120	Затвор 30EKG25AA001	30EKG25AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(2p)	30ВLА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп	Дата
------	-------	------	-------	------	------

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
9

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	07.03.04.13
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0121	То же	30EKG25AA001 2504 КВВнг(A)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0122	То же	30EKG25AA001 7001 КВВЭнг(A)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG25AA001	9,75	10,8	1,35	50	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 45м; в закладной трубе – 5м	24В
8.0123	То же	30EKG25AA001 7002 КВВЭнг(A)-LS;0,66 4x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0124	Клапан отсечной быстродействующий на линии ре- дуцирования 3 на БВД 30EKG25AA031	30EKG25AA031 2501 КВВнг(A)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG25AA031	9,75	8,4	0,8	60	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 45м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0124; 8.0125) – 15м	220В 50Гц
8.0125	Клапан 30EKG25AA031	30EKG25AA031 2502 КВВнг(A)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG25AA031	9,75	8,4	0,8	70	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 54м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0124; 8.0125) – 15м	220В 50Гц
8.0126	Клапан 30EKG25AA031	30EKG25AA031 2503 КВВнг(A)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0127	То же	30EKG25AA031 7001 КВВЭнг(A)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG25AA031	9,75	8,4	0,8	60	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0127; 8.0128) – 15м	24В
8.0128	То же	30EKG25AA031 7002 КВВЭнг(A)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG25AA031	9,75	8,4	0,8	60	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0127; 8.0128) – 15м	24В

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подп	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
10

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0129	То же	30EKG25AA031 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(3p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG25AA031	9,75	8,4	0,8	70	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 54м; в закладной трубе – 15м	24В
8.0130	То же	30EKG25AA031 7004 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В
8.0131	То же	30EKG25AA031 7005 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0132	Клапан регули- рующий на линии редуцирования 3 на БВД 30EKG25AA801	30EKG25AA801 2501 КВВЭнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG25AA801	9,75	6,7	0,8	60	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2– 45м; в закладной трубе – 15м	220В 50Гц
8.0133	Клапан 30EKG25AA801	30EKG25AA801 7001 (КВВЭнг(А)-LS;0,66 1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG25AA801	9,75	6,7	0,8	60	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0133; 8.0134) – 15м	24В
8.0134	Клапан 30EKG25AA801	30EKG25AA801 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 12x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG25AA801	9,75	6,7	0,8	60	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1– 50м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0133; 8.0134) – 15м	24В
8.0135	То же	30EKG25AA801 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0136	То же	30EKG25AA801 7004 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
11

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>А.В.О.Н.В.</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0137	То же	30EKG25AA801 7005 КВВЭнг(А)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м	24В
8.0138	Выходной затвор на линии редуци- рования 3 на БВД 30EKG35AA001	30EKG35AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG35AA001	9,75	2,8	1,35	30	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2 –20м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0138; 8.0139) – 10м	220В 50Гц
8.0139	Затвор 30EKG35AA001	30EKG35AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К приводу затвора 30EKG35AA001	9,75	2,8	1,35	40	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2– 29м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0138; 8.0139) – 10м	220В 50Гц
8.0140	Затвор 30EKG35AA001	30EKG35AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0141	То же	30EKG35AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0142	Затвор на выходе из ГРП в БВД 30EKG39AA001	30EKG39AA001 2501 КВВБнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG39AA001	5,75	-6,1	1,8	25	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2 – 15м; в отрезке закладной трубы (в одной трубе поз. 8.0142; 8.0143) вы- ход из кабельного канала; в траншее в земле по месту – 10м	220В 50Гц
8.0143	Затвор 30EKG39AA001	30EKG39AA001 2502 КВВБнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К приводу затвора 30EKG39AA001	5,75	-6,1	1,8	30	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2 – 19м; в отрезке закладной трубы (в одной трубе поз. 8.0142; 8.0143) вы- ход из кабельного канала; в траншее в земле по месту – 10м	220В 50Гц

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>В.С.С. 13</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0144	Затвор 30EKG39AA001	30EKG39AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0145	То же	30EKG39AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0146	Входной затвор на линии редуци- рования 1 на БСД 30EKG51AA001	30EKG51AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG51AA001	18,4	9,8	1,35	70	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2 –60м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0146; 8.0147) – 10м	220В 50Гц
8.0147	Затвор 30EKG51AA001	30EKG51AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG51AA001	18,4	9,8	1,35	70	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2 –60м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0146; 8.0147) – 10м	220В 50Гц
8.0148	Затвор 30EKG51AA001	30EKG51AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0149	То же	30EKG51AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0150	То же	30EKG51AA001 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG51AA001	18,4	9,8	1,35	70	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1 –60м; в закладной трубе – 10м	24В
8.0151	То же	30EKG51AA001 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В

Изм.	Копч	Лист	№ док	Подл	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
13

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>В.С. Овчинников</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0152	Клапан отсечной быстродействующий на линии ре- дуцирования 1 на БСД 30EKG51AA031	30EKG51AA031 2501 КВВнг(A)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG51AA031	18,4	7,7	0,8	90	2.1/2; 3/2; 2.1T/2; 2.2T/2; 5T/2 –80м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0152; 8.0153) – 10м	220В 50Гц
8.0153	Клапан 30EKG51AA031	30EKG51AA031 2502 КВВнг(A)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG51AA031	18,4	7,7	0,8	95	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2; 3/2; 2.1T/2; 2.2T/2; 5T/2; 6T/2 –84м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0152; 8.0153) – 10м	220В 50Гц
8.0154	Клапан 30EKG51AA031	30EKG51AA031 2503 КВВнг(A)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0155	То же	30EKG51AA031 7001 (КВВЭнг(A)-LS;0,66 1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG51AA031	18,4	7,7	0,8	90	2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1; 6T/1 – 80м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0155; 8.0156) – 10м	24В
8.0156	То же	30EKG51AA031 7002 КВВЭнг(A)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG51AA031	18,4	7,7	0,8	90	2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1; 6T/1 – 80м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0155; 8.0156) – 10м	24В
8.0157	То же	30EKG51AA031 7003 КВВЭнг(A)-LS;0,66 7x1,5(3p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG51AA031	18,4	7,7	0,8	95	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1; 6T/1 – 84м; в закладной трубе – 10м	24В
8.0158	То же	30EKG51AA031 7004 КВВЭнг(A)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В
8.0159	То же	30EKG51AA031 7005 КВВЭнг(A)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подл	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
14

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>В.В.В. 13</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0160	Клапан регулирующий на линии редуцирования 1 на БСД 30ЕКГ51АА801	30ЕКГ51АА801 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30ЕКГ51АА801	18,4	5,9	0,8	55	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2; 1.2Т; 1.3Т/2; 6Т/2 – 45м; в закладной трубе – 10м	220В 50Гц
8.0161	Клапан 30ЕКГ51АА801	30ЕКГ51АА801 7001 КВВнг(А)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30ЕКГ51АА801	18,4	5,9	0,8	55	2.1/1; 4.1Т/1; 4.2Т/1; 1.1Т/1; 1.2Т; 1.3Т/1; 6Т/1 – 45м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0161; 8.0162) – 10м	24В
8.0162	Клапан 30ЕКГ51АА801	30ЕКГ51АА801 7002 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(1p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30ЕКГ51АА801	18,4	5,9	0,8	55	2.1/1; 4.1Т/1; 4.2Т/1; 1.1Т/1; 1.2Т; 1.3Т/1; 6Т/1 – 45м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0161; 8.0162) – 10м	24В
8.0163	То же	30ЕКГ51АА801 7003 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В
8.0164	То же	30ЕКГ51АА801 7004 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В
8.0165	То же	30ЕКГ51АА801 7005 КВВнг(А)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30СRВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м	24В
8.0166	Выходной затвор на линии редуцирования 1 на БСД 30ЕКГ61АА001	30ЕКГ61АА001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30ВЛА51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30ЕКГ61АА001	18,4	2,4	1,35	45	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2; 1.2Т; 1.3Т/2 – 35м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0166; 8.0167) – 10м	220В 50Гц
8.0167	Затвор 30ЕКГ61АА001	30ЕКГ61АА001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К приводу затвора 30ЕКГ61АА001	18,4	2,4	1,35	50	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2; 1.2Т; 1.3Т/2 – 39м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0166; 8.0167) – 10м	220В 50Гц

Изм.	Копч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
15

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0168	Затвор 30EKG61AA001	30EKG61AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0169	То же	30EKG61AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0170	Входной затвор на линии редуци- рования 2 на БСД 30EKG50AA001	30EKG50AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG50AA001	16,9	9,8	1,35	70	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2 –60м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0170; 8.0171) – 10м	220В 50Гц
8.0171	Затвор 30EKG50AA001	30EKG50AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG50AA001	16,9	9,8	1,35	70	2.1/2; 3/2; 2.1Т/2; 2.2Т/2; 5Т/2 –60м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0170; 8.0171) – 10м	220В 50Гц
8.0172	Затвор 30EKG50AA001	30EKG50AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 12x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0173	То же	30EKG50AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0174	То же	30EKG50AA001 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG50AA001	16,9	9,8	1,35	70	2.1/1; 3/1; 2.1Т/1; 2.2Т/1; 5Т/1 –60м; в закладной трубе – 10м	24В
8.0175	То же	30EKG50AA001 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подл.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
16

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0176	Клапан отсечной быстродействующий на линии ре- дуцирования 2 на БСД 30EKG50AA031	30EKG50AA031 2501 КВВнг(A)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG50AA031	16,9	7,7	0,8	90	2.1/2; 3/2; 2.1T/2; 2.2T/2; 5T/2 –80м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0176; 8.0177) – 10м	220В 50Гц
8.0177	Клапан 30EKG50AA031	30EKG50AA031 2502 КВВнг(A)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG50AA031	16,9	7,7	0,8	95	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2; 3/2; 2.1T/2; 2.2T/2; 5T/2; 6T/2 –84м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0176; 8.0177) – 10м	220В 50Гц
8.0178	Клапан 30EKG50AA031	30EKG50AA031 2503 КВВнг(A)-LS;0,66 10x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0179	То же	30EKG50AA031 7001 КВВЭнг(A)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG50AA031	16,9	7,7	0,8	90	2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1; 6T/1 – 80м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0179; 8.0180) – 10м	24В
8.0180	То же	30EKG50AA031 7002 КВВЭнг(A)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К соединительной коробке клапана 30EKG50AA031	16,9	7,7	0,8	90	2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1; 6T/1 – 80м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0179; 8.0180) – 10м	24В
8.0181	То же	30EKG50AA031 7003 КВВЭнг(A)-LS;0,66 7x1,5(3p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К соединительной коробке клапана 30EKG50AA031	16,9	7,7	0,8	95	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1; 3/1; 2.1T/1; 2.2T/1; 5T/1; 6T/1 – 84м; в закладной трубе – 10м	24В
8.0182	То же	30EKG50AA031 7004 КВВЭнг(A)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В
8.0183	То же	30EKG50AA031 7005 КВВЭнг(A)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	5	2.1/1	24В

Изм.	Копч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	------	------	-------	-------	------

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
17

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>А.В.О.Ч.В.</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0184	Клапан регулирующий на линии редуцирования 2 на БСД 30EKG50AA801	30EKG50AA801 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG50AA801	16,9	5,9	0,8	55	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2; 1.2Т; 1.3Т/2; 6Т/2 – 45м; в закладной трубе – 10м	220В 50Гц
8.0185	Клапан 30EKG50AA801	30EKG50AA801 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 (1x2)x0,75	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG50AA801	16,9	5,9	0,8	55	2.1/1; 4.1Т/1; 4.2Т/1; 1.1Т/1; 1.2Т; 1.3Т/1; 6Т/1 – 45м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0185; 8.0186) – 10м	24В
8.0186	Клапан 30EKG50AA801	30EKG50AA801 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 12x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу клапана 30EKG50AA801	16,9	5,9	0,8	55	2.1/1; 4.1Т/1; 4.2Т/1; 1.1Т/1; 1.2Т; 1.3Т/1; 6Т/1 – 45м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0185; 8.0186) – 10м	24В
8.0187	То же	30EKG50AA801 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	2	2.1/1	24В
8.0188	То же	30EKG50AA801 7004 КВВЭнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м; в закладном швеллере – 1м	24В
8.0189	То же	30EKG50AA801 7005 КВВЭнг(А)-LS;0,66 9x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1; 2.1/1 – 14м	24В
8.0190	Выходной затвор на линии редуцирования 2 на БСД 30EKG60AA001	30EKG60AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG60AA001	16,9	2,4	1,35	45	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2 – 35м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0190; 8.0191) – 10м	220В 50Гц
8.0191	Затвор 30EKG60AA001	30EKG60AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К приводу затвора 30EKG60AA001	16,9	2,4	1,35	50	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2 – 39м; в закладной трубе (в одной трубе поз. 8.0190; 8.0191) – 10м	220В 50Гц

Изм.	Корч.	Лист	Недок.	Подл.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист

18

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>А. В. А. В.</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0192	Затвор 30EKG60AA001	30EKG60AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0193	То же	30EKG60AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0194	Затвор на выходе из ГРП в БСД 30EKG63AA001	30EKG63AA001 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	К приводу затвора 30EKG63AA001	19,7	-6,1	1,6	35	2.1/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2; 1.2Т; 1.3Т/2 – 25м; в отрезке закладной трубы (в одной трубе поз. 8.0194; 8.0195) выход из кабельного канала; в траншее в земле по месту – 10м	220В 50Гц
8.0195	Затвор 30EKG63AA001	30EKG63AA001 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	К приводу затвора 30EKG63AA001	19,7	-6,1	1,6	40	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 4.1Т/2; 4.2Т/2; 1.1Т/2; 1.2Т; 1.3Т/2 – 29м; в отрезке закладной трубы (в одной трубе поз. 8.0194; 8.0195) выход из кабельного канала; в траншее в земле по месту – 10м	220В 50Гц
8.0196	Затвор 30EKG63AA001	30EKG63AA001 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0197	То же	30EKG63AA001 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 9x1,5(2p)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ИТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/2; 1.3/2; 2.1/2 - 14м	220В 50Гц
8.0198	Температура газа до ГРП-1	30EKG10СТ001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG10СТ001-В Помещение газового оборудования Датчик температу- ры	5,15	9,95	+3,2	30EKG10GA001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка	4,8	10,4	+1,0	5	По месту	Изме- ри- тель- ные цепи

Изм.	Котуч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	07-03-04/18
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0199	Давление газа до ГРП-1	30EKG10CP001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG10CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления	4,8	10,4	+1,5	30EKG10GA001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка	4,8	10,4	+1,0	5	По месту	Измерительные цепи
8.0200	Температура и давление газа до ГРП-1	30EKG10GA001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 5x1(1p)	30EKG10GA001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка	4,8	10,4	+1,0	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	50	В закладной трубе – 10м; 5Т/1; 2.2Т/1; 2.1Т/1; 3/1; 2.1/1 – 40м	Измерительные цепи
8.0201	Температура газа на выходе из ГРП-1 на БВД	30EKG39CT001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG39CT001-B Помещение газового оборудования Датчик температуры	8,5	1,1	+3,3	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	25	В закладной трубе – 5м; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 20м	Измерительные цепи
8.0202	Температура газа на выходе из ГРП-1 на БСД	30EKG63CT001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG63CT001-B Помещение газового оборудования Датчик температуры	19,6	1,0	+3,2	30EKG63GA001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка	18,8	0,15	+1,5	5	По месту	Измерительные цепи
8.0203	Температура воздуха в помещении газового оборудования т.2	30EKG02CT001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG02CT001-B Помещение газового оборудования Датчик температуры	20,6	5,9	+1,7	30EKG63GA001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка	18,8	0,15	+1,5	15	По месту	Измерительные цепи
8.0204	Температура газа на выходе из ГРП-1 на БСД и воздуха в помещении газового оборудования т.1	30EKG63GA001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 5x1(1p)	30EKG63GA001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка	18,8	0,15	+1,5	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	30	В закладной трубе – 5м; 1.3Т/1; 1.2Т; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 25м	Измерительные цепи
8.0205	Температура воздуха в помещении газового оборудования т.1	30EKG01CT001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG01CT001-B Помещение газового оборудования Датчик температуры	4,7	4,85	+1,7	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	25	В закладной трубе – 10м; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 15м	Измерительные цепи

Изм.	Копуч	Лист	Нодок	Подл.	Дата
------	-------	------	-------	-------	------

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
20

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	СР 03.04.15
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0206	Температура воздуха в помещении КИП и А	30EKG03CT001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG03CT001-B Помещение КИП и А Датчик температуры	0,15	4,55	+1,7	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	3/1; 2.1/1	Измерительные цепи
8.0207	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БВД т.1 (защита)	30EKG39CP001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG39CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG39GZ001				30EKG39GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG39GZ001-X01	7,3	0,3	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0208	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БВД т.2 (защита)	30EKG39CP002 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG39CP002-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG39GZ001				30EKG39GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG39GZ001-X01	7,3	0,3	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0209	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БВД т.3 (защита)	30EKG39CP003 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG39CP003-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG39GZ001				30EKG39GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG39GZ001-X01	7,3	0,3	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0210	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БВД т.1 (защита) гр. 1 (см. прим.4)	30EKG39GZ001 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG39GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG39GZ001-X01	7,3	0,3	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	20	В закладной трубе – 5м; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 15м	Измерительные цепи
8.0211	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БВД т.2 (защита) гр. 1 (см. прим.4)	30EKG39GZ001 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG39GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG39GZ001-X01	7,3	0,3	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	20	В закладной трубе – 5м; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 15м	Измерительные цепи
8.0212	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БВД т.3 (защита) гр. 1 (см. прим.4)	30EKG39GZ001 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG39GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG39GZ001-X01	7,3	0,3	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	20	В закладной трубе – 5м; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 15м	Измерительные цепи

Изм.	Копч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
21

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0213	Давление газа на линии редуцирования 3 на БВД до РК поз.30EKG25AA801	30EKG25CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG25CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG25GZ001				30EKG25GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG25GZ001-X01	4,9	3,7	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0214	Давление газа на линии редуцирования 3 на БВД за РК поз.30EKG25AA801	30EKG35CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG35CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG25GZ001				30EKG25GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG25GZ001-X01	4,9	3,7	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0215	Давление газа на линии редуцирования 3 на БВД до и за РК поз.30EKG25AA801	30EKG25GZ001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 5x1(1p)	30EKG25GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG25GZ001-X01	4,9	3,7	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	25	В закладной трубе – 10м; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 15м	Измерительные цепи
8.0216	Давление газа на линии редуцирования 2 на БВД до РК поз.30EKG26AA801	30EKG26CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG26CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG26GZ001				30EKG26GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG26GZ001-X01	4,9	3,0	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0217	Давление газа на линии редуцирования 2 на БВД за РК поз.30EKG26AA801	30EKG36CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG36CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG26GZ001				30EKG26GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG26GZ001-X01	4,9	3,0	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0218	Давление газа на линии редуцирования 1 на БВД до РК поз.30EKG27AA801	30EKG27CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG27CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG26GZ001				30EKG26GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG26GZ001-X01	4,9	3,0	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи

Изм.	Копч	Лист	№ док	Подп	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
22

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0219	Давление газа на линии редуцирования 1 на БВД за РК поз.30EKG27AA801	30EKG37CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG37CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG26GZ001				30EKG26GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG26GZ001-X01	4,9	3,0	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0220	Давление газа на линиях редуцирования 1 и 2 на БВД до и за РК поз.30EKG26AA801, 30EKG27AA801	30EKG26GZ001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 10x1(2p)	30EKG26GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG26GZ001-X01	4,9	3,0	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	20	В закладной трубе – 5м; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 15м	Измерительные цепи
8.0221	Давление газа на линии редуцирования 1 на БСД до РК поз.30EKG51AA801	30EKG51CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG51CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG51GZ001				30EKG51GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG51GZ001-X01	20,8	7,5	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0222	Давление газа на линии редуцирования 1 на БСД за РК поз.30EKG51AA801	30EKG61CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG61CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG51GZ001				30EKG51GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG51GZ001-X01	20,8	7,5	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0223	Давление газа на линии редуцирования 2 на БСД до РК поз.30EKG50AA801	30EKG50CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG50CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG51GZ001				30EKG51GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG51GZ001-X01	20,8	7,5	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0224	Давление газа на линии редуцирования 2 на БСД за РК поз.30EKG50AA801	30EKG60CP001 7000 КВВЭБнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG60CP001-B Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG51GZ001				30EKG51GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG51GZ001-X01	20,8	7,5	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подл	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
23

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0225	Давление газа на линиях редуцирования 1 и 2 на БСД до и за РК поз.30EKG51AA801, 30EKG50AA801	30EKG51GZ001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 10x1(2p)	30EKG51GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG51GZ001-X01	20,8	7,5	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	75	В закладной трубе – 5м; 6Т/1; 5Т/1; 2.2Т/1; 2.1Т/1; 3/1; 2.1/1 – 70м	Измерительные цепи
8.0226	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БСД т.1 (защита)	30EKG63CP001 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG63CP001-В Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG63GZ001				30EKG63GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG63GZ001-X01	20,8	1,8	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0227	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БСД т.2 (защита)	30EKG63CP002 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG63CP002-В Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG63GZ001				30EKG63GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG63GZ001-X01	20,8	1,8	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0228	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БСД т.3 (защита)	30EKG63CP003 7000 КВВЭнг(А)-LS;0,66 3x1(1p)	30EKG63CP003-В Помещение газового оборудования Датчик давления на стенде 30EKG63GZ001				30EKG63GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG63GZ001-X01	20,8	1,8	+1,2	2	Проложить по конструкции стенда	Измерительные цепи
8.0229	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БСД т.1 (защита) гр. 2 (см. прим.4)	30EKG63GZ001 7001 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG63GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG63GZ001-X01	20,8	1,8	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	60	В закладной трубе – 5м; 6Т/1; 1.3Т/1; 1.2Т; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 55м	Измерительные цепи
8.0230	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БСД т.2 (защита) гр. 2 (см. прим.4)	30EKG63GZ001 7002 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG63GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG63GZ001-X01	20,8	1,8	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	60	В закладной трубе – 5м; 6Т/1; 1.3Т/1; 1.2Т; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 55м	Измерительные цепи

Изм.	Копия	Лист	Недок	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
24

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>В.В. В. 04.13</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0231	Давление газа на выходе из ГРП-1 на БСД т.3 (защита) гр. 2 (см. прим.4)	30EKG63GZ001 7003 КВВЭнг(А)-LS;0,66 4x1(2p)	30EKG63GZ001 Помещение газового оборудования Соединительная коробка на стенде 30EKG63GZ001-X01	20,8	1,8	+1,2	30CRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	60	В закладной трубе – 5м; 6Т/1; 1.3Т/1; 1.2Т; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 2.1/1 – 55м	Измерительные цепи
8.0232	Загазованность в помещении газового оборудования т.1	30EKG01CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 5x1,5(1p)	30EKG01CQ012-B Помещение газового оборудования Датчик загазованности	8,2	7,2	+1,6	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	50	В закладной трубе – 10м; 5Т/1; 2.2Т/1; 2.1Т/1; 3/1; 2.1/1;1.3/1;1.2/1 – 44м; в закладном швеллере – 1м	Измерительные цепи
8.0233	Загазованность в помещении газового оборудования т.2	30EKG02CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 5x1,5(1p)	30EKG02CQ012-B Помещение газового оборудования Датчик загазованности	11,7	9,2	+1,4	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	55	В закладной трубе – 10м; 5Т/1; 2.2Т/1; 2.1Т/1; 3/1; 2.1/1;1.3/1;1.2/1 – 39м; в закладном швеллере – 1м	Измерительные цепи
8.0234	Загазованность в помещении газового оборудования т.3	30EKG03CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 5x1,5(1p)	30EKG03CQ012-B Помещение газового оборудования Датчик загазованности	11,7	3,8	+1,6	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	50	В закладной трубе – 10м; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 1.3/1; 1.2/1 – 39м; в закладном швеллере – 1м	Измерительные цепи
8.0235	Загазованность в помещении газового оборудования т.4	30EKG04CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 5x1,5(1p)	30EKG04CQ012-B Помещение газового оборудования Датчик загазованности	18,9	8,4	+1,3	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	90	В закладной трубе – 10м; 6Т/1; 5Т/1; 2.2Т/1; 2.1Т/1; 3/1; 2.1/1; 1.3/1;1.2/1 – 79м; в закладном швеллере – 1м	Измерительные цепи
8.0236	Загазованность в помещении газового оборудования т.5	30EKG05CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 5x1,5(1p)	30EKG05CQ012-B Помещение газового оборудования Датчик загазованности	18,9	3,5	+1,4	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	60	В закладной трубе – 10м; 6Т/1; 1.3Т/1;1.2Т; 1.1Т/1; 4.2Т/1; 4.1Т/1; 1.3/1; 1.2/1 – 49м; в закладном швеллере – 1м	Измерительные цепи

Изм.	Копия	Лист	№ док	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
25

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	af 13.04.13
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0237	Загазованность в электротехническом помещении	30EKG06CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 5x1,5(1p)	30EKG06CQ012-B Электротехническое помещение Датчик загазованности	4,3	7,7	+1,7	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	50	В закладной трубе – 10м; 5Т/1; 2.2Т/1; 2.1Т/1; 3/1; 2.1/1; 1.3/1;1.2/1 – 39м; в закладном швеллере – 1м	Измерительные цепи
8.0238	Загазованность в помещении КИП и А	30EKG07CQ012 7000 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 5x1,5(1p)	30EKG07CQ012-B Электротехническое помещение Датчик загазованности	0,1	3,6	+1,7	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30	7/1; 2.2/1; 2.1/1;1.3/1;1.2/1 – 29м; в закладном швеллере – 1м	Измерительные цепи
8.0239	Загазованность в помещении газового оборудования	30СХХ01 7000 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 10x1,0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,3	0	30СРВ01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1;2.1/1 – 14м;	Измерительные цепи
8.0240	Световой сигнал загазованности в электротехническом помещении	30СХХ01 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2p)	HL1 У входа в электротехническое помещение (улица) Светильник	-0,65	6,2	+1,8	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	В отрезке трубы через стену; 5/2; 2.1/ 2	~220В
8.0241	Световой сигнал загазованности в помещении КИП и А	30СХХ01 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2p)	HL2 У входа в помещение КИП и А (улица) Светильник	-0,65	1,4	+1,8	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	10	В отрезке трубы через стену; 1.1/2; 1.2/ 2 – 9м; в закладном швеллере – 1м	~220В
8.0242	Световой сигнал загазованности в помещении газового оборудования	30СХХ01 2503 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2p)	HL3 У входа 1 в помещение газового оборудования (улица) Светильник	12,0	-0,65	+1,8	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30	В закладной трубе – 5м; 1.1Т/2; 4.2Т/2; 4.1Т/2; 1.3/2; 1.2/ 2 – 24м; в закладном швеллере – 1м	~220В
8.0243	Световой сигнал загазованности в помещении газового оборудования	30СХХ01 2504 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2p)	HL4 У выхода 1 в помещении газового оборудования Светильник	12,9	0,2	+1,8	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30	В закладной трубе – 5м; 1.1Т/2; 4.2Т/2; 4.1Т/2; 1.3/2; 1.2/ 2 – 24м; в закладном швеллере – 1м	~220В

Изм.	Копч	Лист	Недок	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
26

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	<i>В.В. В.В.В.</i>
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0244	Световой сигнал загазованности в помещении газового оборудования	30CXX01 2505 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2р)	HL5 У входа 2 в помещение газового оборудования (улица) Светильник	5,9	12,7	+1,8	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	45	В закладной трубе – 5м; 5Т/2; 2.2Т/2; 2.1Т/2; 3/2; 2.1/ 2; 1.3/2; 1.2/2 – 39м; в закладном швеллере – 1м	~220В
8.0245	Звуковой сигнал загазованности в ГРП-1	30CXX01 2506 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1р)	НА2 У входа 2 в помещение газового оборудования (улица) Пост сигнализации (ревун)	6,4	12,7	+1,8	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	45	В закладной трубе – 5м; 5Т/2; 2.2Т/2; 2.1Т/2; 3/2; 2.1/ 2; 1.3/2; 1.2/2 – 39м; в закладном швеллере – 1м	~220В
8.0246	Звуковой сигнал загазованности в ГРП-1	30CXX01 2507 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(1р)	НА3 На углу ГРП-1 (улица) Пост сигнализации (ревун)	-0,4	-0,65	+1,8	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	10	в отрезке трубы через стену; 1.1/2; 1.2/2 – 9м; в закладном швеллере – 1м	~220В
8.0247	Ремонтное напряжение шкафа -12В	30CXX01 2508 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2р)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	Сеть ремонтного напряжения -12В				10	Подключить к сети ремонтного освещения помещения КИП и А	-12В
8.0248	Освещение шкафа ~220В,50Гц	30CXX01 2509 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2р)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	Сеть освещения ~220В				10	Подключить к сети рабочего освещения помещения КИП и А	~220В
8.0249	Питание ББП ВД ~220В,50Гц в шкафу 30CXX01	30BRU01 2500 КВВнг(А)-LS;0,66 4x2,5(2р)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30BRU01 Помещение КИП и А Шкаф питания	4,0	3,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/ 2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м;	~220В
8.0250	Питание ББП СД ~220В,50Гц в шкафу 30CXX01	30BRU01 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 4x2,5(2р)	30CXX01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30BRU01 Помещение КИП и А Шкаф питания	4,0	3,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/ 2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м;	~220В

Изм.	Копч.	Лист	№док	Подл.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Лист
27

Формат А3

ИНВ. № ПОДЛ.	83207
ПОДПИСЬ И ДАТА	09.03.04/Б
ВЗАМ. ИНВ. №	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.0251	Питание СТМ-10 и схемы сигнализа- ции ~220В,50Гц в шкафу 30СХХ01	30BRU01 2502 КВВнг(А)-LS;0,66 4x1,5(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	30BRU01 Помещение КИП и А Шкаф питания	4,0	3,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/ 2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м;	~220В
8.0252	Загазованность в электротехниче- ском помещении и помещении КИП и А, неис- правность прибо- ра загазованности, нет питания шка- фа 30СХХ01 ~220В	30СХХ01 7001 КВВЭнг(А)-LS; 0,66 10x1,0(2p)	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,3	0	30СRB01 Помещение КИП и А Шкаф АСУ ТП (ПТК)	4,0	2,5	0	15	В закладном швеллере – 1м; 1.2/1; 1.3/1;2.1/1 – 14м;	Изме- ри- тель- ные цепи
8.0253	Блокировка от затворов 30ЕКГ50АА001, 30ЕКГ51АА001 в схемы ПЗК	30СХХ01 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 5x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0254	Блокировка от затворов 30ЕКГ25АА001, 30ЕКГ26АА001, 30ЕКГ27АА001 в схемы ПЗК	30СХХ01 2501 КВВнг(А)-LS;0,66 7x1,5(1p)	30BLA51 Помещение КИП и А Сборка	4,0	1,0	0	30СХХ01 Помещение КИП и А Местный шкаф	2,0	1,2	0	15	2.1/2; 1.3/2; 1.2/2 – 14м; в закладном швеллере – 1м	220В 50Гц
8.0255	Резерв												
8.0256	Резерв												
8.0257	Резерв												
8.0258	Резерв												
8.0259	Резерв												
8.0260	Резерв												

Изм.	Копия	Лист	№ док	Подп.	Дата

Файл

1350.12.38А-30UEP-1136-AS

Формат А3

Лист
28

СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка кабеля	Число жил и сечение мм ²	Напряжение кВ	Длина кабеля, м	Примечание
КВВнг(А)-LS	4х2,5	0,66	45	
КВВнг(А)-LS	4х1,5	0,66	305	
КВВнг(А)-LS	5х1,5	0,66	1500	
КВВнг(А)-LS	7х1,5	0,66	1325	
КВВнг(А)-LS	9х1,5	0,66	45	
КВВнг(А)-LS	10х1,5	0,66	150	
КВВнг(А)-LS	12х1,5	0,66	165	
КВВБнг(А)-LS	4х1,5	0,66	40	
КВВБнг(А)-LS	5х1,5	0,66	60	
КВВБнг(А)-LS	7х1,5	0,66	30	
КВВЭнг(А)-LS	3х1,0	0,66	62	
КВВЭнг(А)-LS	4х1,0	0,66	305	
КВВЭнг(А)-LS	5х1,0	0,66	105	
КВВЭнг(А)-LS	10х1,0	0,66	125	
КВВЭнг(А)-LS	4х1,5	0,66	137	
КВВЭнг(А)-LS	5х1,5	0,66	385	
КВВЭнг(А)-LS	7х1,5	0,66	535	
КВВЭнг(А)-LS	9х1,5	0,66	445	
КВВЭнг(А)-LS	12х1,5	0,66	275	
КВВЭнг(А)-LS	(1х2)х0,75	0,66	945	

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №
83207		

Изм.	Копч	Лист	№ док	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UEP-1136-AS	Лист
							29