Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Арматура трубопроводная							
3QD35S07	1.Кран шаровой запорный из углеродистой стали 20 с патрубками под приварку, с расточкой под трубу 133x4, Ду 125, Ру 2,5 МПа, Т 200° С	КШЦП 125.025.02 ТУ 3742-001-45630744-2003		ООО «Челябинск-СпецГражданСтрой г. Челябинск	шт.	1	21,2	ДС к 40-32-1-2400-11
3QC22S16 3QC32S16 4QC12S16	2.Кран шаровой запорный из углеродистой стали 20 с патрубками под приварку, с расточкой под трубу 108x4, Ду 100, Ру 2,5 МПа, Т 200° С	КШЦП 100.025.02 ТУ 3742-001-45630744-2003		ООО «Челябинск-СпецГражданСтрой г. Челябинск	шт.	3	14,9	ДС к 40-32-1-2400-11
3QC22S15 3QC32S15 4QC12S15 3QD33S30 3QC25S08 4QC12S19 3QC22S19 3QC32S19 3QD33S15	3.Кран шаровой запорный из углеродистой стали 20 с патрубками под приварку, с расточкой под трубу 89x3,5, Ду 80, Ру 2,5 МПа, Т 200° С	КШЦП 080.025.02 ТУ 3742-001-45630744-2003		ООО «Челябинск-СпецГражданСтрой г. Челябинск	шт.	9	5,3	ДС к 40-32-1-2400-11
3QC25S07 3QC35S07 4QC15S07 3QC25S13 3QC25S15	4.Кран шаровой запорный из углеродистой стали 20 с патрубками под приварку, с расточкой под трубу 57x3, Ду 50, Ру 4,0 МПа, Т 200° С	КШЦП 050.040.02 ТУ 3742-001-45630744-2003		ООО «Челябинск-СпецГражданСтрой г. Челябинск	шт.	5	2,6	ДС к 40-32-1-2400-11
3QD38S01 3QC24S01	5.Кран шаровой запорный из углеродистой стали 20 с патрубками под приварку, с расточкой под трубу 32x2, Ду 25, Ру 4,0 МПа, Т 200° С	КШЦП 025/025.040.02 ТУ 3742-001-45630744-2003		ООО «Челябинск-СпецГражданСтрой г. Челябинск	шт.	2	1,1	ДС к 40-32-1-2400-11
3QC22S14 3QC32S14 4QC12S14	6.Клапан запорный сильфонный ручной из углеродистой стали 20 с патрубками под приварку, Ду 65, Ру 2,5 МПа, Т 200° С	НГ26526-065АЭ-27 2BIIIв ТУ 26-07-1407-2008		ОАО «Контур	шт.	3	40	ДС к 40-32-1-2395-11

Согласовано

Взаим.инв.№

Подп. и дата 13.04.12

Инв.№ подл. 0109062.053

Изм.	измененных	заменённых	новых	Аннулированных	Всего листов в докум.	№ документа	Подпись	Дата
	Номера листов							
2	-	1,2	-	-	2	195-12		05.04
1	-	1	-	-	2	1154-11		27.10

Таблица регистрации изменений

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
2	-	Зам.	195-12		05.04
1	-	Зам	1154-11		27.10

Н. контроль	Ермина		5.04
Проверил	Кармазина		05.04
Разработал	Мягкова		05.04

09062-26-12-ТМ.СА

Ростовская АЭС. Блок № 3

РДЭС. Ячейка № 2; 3
Промсклад дизтоплива

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация трубопроводной арматуры

ЗАО «Сельэнергопроект» Москва 2012

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3QC25S01 3QC35S01 4QC15S01	7.Клапан запорный сильфонный ручной из углеродистой стали 20 с патрубками под приварку, Ду 50, Ру 2,5 МПа Т 200° С	НГ26526-050М-27 2ВIIIв ТУ 3742-003-35740880-2008		ОАО «Контур	шт.	3	19,5	ДС к 40-32-1-2395-11
3QC25S06 3QC35S06 4QC15S06	8.Затвор обратный из углеродистой стали 20 с патрубками под приварку, Ду 50, Ру 1,6 МПа, Т 450° С	КЗ 44095-50-01 ТУ 3742-015-00218147-99		ОАО «ИКАР»	шт.	3	5,1	ДС к 40-32-1-2400-11

Согласовано

Взаим.инв.№

Подпись и дата 9.04.12

Инв. № подл. 0109062.053

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
2	-	Зам.	195-12		

09062-26-12-ТМ.СА

Лист 2