Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
-К3-	Дренажная система трубопровода							
	Труба ГОСТ 10704-91							
	В ст.10 ГОСТ 10705-80							
1	ø57х3,5				м	5,0	4,62	см.п.8
2	Труба стальная электросварная прямошовная ø377х7(гильза)	ГОСТ 10704-91			м	0,50	63,87	
3	Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR26 ø160х6.2	ГОСТ 18599-2001			м	26,0		
4	Колодец канализационный ø1000мм -КК3-	серия 3.900.1-14 вып.1			шт	1		
5	Канализационный чугунный люк С(В125)-К1-60	ГОСТ 3634-99			шт	1	95	
6	Битумно-полимерная изоляция (весьма усиленная) для трубы Ду50				м	5,0		
-К1-	Бытовая канализация							
7	Полиэтиленовая труба ПЭ100 SDR26-160х6,2 техническая	ГОСТ 18599-2001			м	124,0	8,94	
8	Труба чугунная канализационная ø100	ГОСТ 6942-98			м	32,0		
9	Труба стальная электросварная прямошовная ø377х7(гильза)	ГОСТ 10704-91			м	~~65,0~~ 95,0	63,87	
	Материалы						1,1	
10	Колодец канализационный ø1000мм -КК1-	серия 3.900.1-14 вып.1			шт	6		
11	Канализационный чугунный люк С(В125)-К1-60	ГОСТ 3634-99			шт	6	95	

Инв. N подл. 7241/1 | Подпись и дата | Взамен инв.N

1	1	ИЗМ	56-11		05.11	043.2496-8030-НК.СО
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док	Подпись	Дата	ТЭЦ г.Саров. Строительство III очереди ТЭЦ. Котел ст.N9 без пылесистемы
Разраб.		Бурнашевская			02.11	Наружная сеть канализации — Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Нач.отд.		Микова			02.11	
ГИП		Китаев			02.11	
Н.контр.		Микова			2011г.	Спецификация оборудования, материалов и изделий.
Утв.		Богаткин				ВНИПИэнергопром Приволжский филиал

Формат А3