


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера по
капитальному строительству,
начальник департамента капитального
строительства и жизнеобеспечения


И.В. Никишин
«21» 07 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 508-КС-094

1. Наименование закупки: Поставка клапанов малогабаритных отсечных КМО-Р или аналогов.

2. Технические требования к поставке

Номенклатура, требуемые количественные характеристики трубопроводной арматуры в соответствии с Приложением 1.

Трубопроводная арматура должна быть поставлена комплектной, испытанной на соответствие требованиям ТУ и обеспечивающей расконсервацию без разборки.

Условия поставки: в общую сумму договора должны входить НДС, расходы на доставку на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на оформление документации, уплату таможенных пошлин (при необходимости), налоги и другие обязательные платежи. Поставка трубопроводной арматуры осуществляется на условиях DDP Подольск (Инкотермс 2010).

3. Требования к упаковке и маркировке

Трубопроводная арматура поставляется в упаковке, соответствующей ТУ (упаковка должна обеспечивать полную сохранность арматуры на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения).

Трубопроводная арматура должна иметь маркировку в соответствии с ТУ.

4. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания

Гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания в соответствии с ТУ.

5. Требования к объему технической документации

Все изделия должны иметь технические паспорта, руководства по эксплуатации, Разрешение на применение, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России

6. Место поставки

142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Орджоникидзе, д. 21.

7. Срок поставки.

Поставка трубопроводной арматуры должна быть произведена в течение 3,5 месяцев с момента заключения договора.

8. Прочие условия

8.1 Поставляемая трубопроводная арматура должна быть новой, не допускается поставка выставочных образцов, а также изделий, собранных из восстановленных узлов.

Примечание:


Приложение: «Спецификация на клапаны малогабаритные отсечные КМО-Р».

Начальник отдела 5.11

Начальник отдела 5.08

Проверил

Разработал




В.С. Попадчук

21.07.15
Мигалин

Д.Ю. Мигалин



21.07.15 М.И. Грибанов



Е.А. Воронкова

21.07.15

Спецификация на клапаны малогабаритные отсечные КМО-Р

№ п/п	Наименование оборудования	ТУ	Количество, шт.	Рабочие параметры
1	Клапан малогабаритный отсечной КМО-Р 504 НЖП 25 УХЛ(1)	ТУ 3712-012-17839959-05	4	Р = 6 МПа; Т = 475 °С; Среда - свинцово - висмутовый теплоноситель
2	Клапан малогабаритный отсечной КМО-Р 504 НЖП 20 УХЛ(1)	ТУ 3712-012-17839959-05	2	
2	Клапан малогабаритный отсечной КМО-Р 504 НЖП 50 УХЛ(1)	ТУ 3712-012-17839959-05	2	
4	Клапан малогабаритный отсечной КМО-Р 504 НЖП 40 УХЛ(1)	ТУ 3712-012-17839959-05	8	