



1. Электропотребители относятся к I категории электроснабжения.
2. Сеть проверена току $I_{окз}$ и потере напряжения $\Delta U\%$.
3. Однолинейную расчетную схему щита ЩНП см. лист 3.

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Электроприемник	условное изображение		
	позиция		
	тип, обозначение		
	мощность кВт	0,2	
	ток номинальный А	0,92	
	Наименование механизма	Щит ЩНП щит неотключаемых потребителей	
Место установки	электрощитовая		

						Ю.4878.000 - ЭМ				
						ФГУП "ГНЦ РФ - ФЭИ" - Зд.174 (Столовая-3)				
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разработал	Якухина					Автоматическая пожарная сигнализация (электропитание)		Стадия	Лист	Листов
Н. контроль	Зинченко					Р		2		
Нач. ПБ	Косенкова					Однолинейная расчетная схема питающей сети		ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" ОКС ПБ		
Утв. ГИП	Масякин									