

Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв. №дубл.	Подпись и дата
11825/ВПФ	18.08.2014			

Инв.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		19	SF101..SF105	Автоматический выключатель		
				C60N, 1P, 230 В/АС, I _{ном} =2 А		
				I _{отс} =4 I _{ном} ±20 %, кривая В	5	
				Блок-контакты состояния "iOFF"	5	
		20	R5	Резистор C5-36В-50-22 Ом ±10 %		Установить
				ОЖО 467.546 ТУ	1	8,2 Ом ±10 %
		21	R6	Резистор C5-35В-50-1 кОм ±10 %		
				ОЖО.467.551 ТУ	1	
		22	U3	Бесконтактный прерыватель		
				питания ППБР-1,		
				~220 В, 50 Гц	1	
		23	HA3	Звонок громкого боя ЗВП		
				~220 В, 50 Гц		
				ТУ 16-425.047-85	1	
		24		Рамка РПМ 66х26		
				ТУ 36-1130-79	41	
		25	XG01	Зажим наборный измерительный		
				ЗН24-4И25-В/ВУЗ		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	1	
		26	ХТ1...ХТ15	Блок зажимов		
				БЗ24-4П25-В/ВУЗ-10		
				ТУ 16-91 ИГФР.687222.035 ТУ	15	
1252-1187.РЗ-2901.53.21100-АОВ8.ТЗН1-ШУВ5				Лист		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4	