

№ надписи	Место надписи	Текст надписи	Кол.	Примечание
1	Рамка	Нет рабочего питания	1	HL1
2	То же	Нет резервного питания	1	HL2
3	"	Неисправность питания	1	H03/S03
4	"	Кондиционер KB7.1.1 "включен"	1	KB7.1.1-HLY1
5	"	Кондиционер KB7.1.1 "неисправен"	1	KB7.1.1-HLR1
6	"	Кондиционер KB7.1.2 "включен"	1	KB7.1.2-HLY1
7	"	Кондиционер KB7.1.2 "неисправен"	1	KB7.1.2-HLR1
8	"	Заслонка KB7.1.5b открыта	1	KB7.1.5b-HLY1
9	"	Кондиционер KB7.1.1 "Пуск"	1	KB7.1.1-SB1
10	"	Кондиционер KB7.1.1 "Стоп"	1	KB7.1.1-SB2
11	"	Кондиционер KB7.1.2 "Пуск"	1	KB7.1.2-SB1
12	"	Кондиционер KB7.1.2 "Стоп"	1	KB7.1.2-SB2
13	"	Сброс аварии	1	SB1
14	"	Заслонка KB7n.1a открыта	1	KB7n.1a-HLY1
15	"	Заслонка KB7n.2a открыта	1	KB7n.2a-HLY1
16	"	Заслонка KB7n.3a открыта	1	KB7n.3a-HLY1
17	"	Заслонка KB7n.4a открыта	1	KB7n.4a-HLY1
18	"	Заслонка KB7n.5a открыта	1	KB7n.5a-HLY1

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

18.08.2014

Файл: 1252-1187.P3-2901.53.21100-AOB8.T3H1-ШУВ5_ТБ=00.dwg

1252-1187.P3-2901.53.21100-AOB8.T3H1-ШУВ5 ТБ

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
11825/ВПФ	Разраб.	Орлова	02.01-14.06	Орлова	14.06
	Рук. пр.	Егошин	02.01-14.06	Егошин	14.06
	Т. контр.	Гуляев	02.01-14.06	Гуляев	14.06
	Н. контр.	Куценко	02.01-14.06	Куценко	18.08

Шкаф управления
ШУВ5

Таблица надписей в рамках

Лит.	Лист	Листов
И	1	3
 ОАО "Атомэнергоспроект" ВПФ Волгоград 2014		