





















1 Схема выполнена для шкафа 4BA01C001 датчиков главного циркуляционного насоса 3YD10D01 секции 3BA и применяется для шкафов 4BB01C001, 4BC01C001, 4BD01C001 датчиков насосов 4YD20D01 секции 4BB, 4YD30D01 секции 4BC, 4YD40D01 секции 4BD соответственно, с изменениями указанными в скобках.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разраб.	Шик Ж.	Рыжкина			15.03
Пров.	нач. гр.	Шутов			
Н. контр.		Боробкова			

Инв. N подл. 4.04094.4.0.32

R4.HK02.3960.032.02.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4
Главный корпус. Машзал
Техническое задание заводу на изготовление нетиповых шкафов питающих элементов с.н.

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 29 Листов

Шкаф датчиков ГЦН 4BA01C001 (4BB01C001, 4BC01C001, 4BD01C001) Схема электрическая полная

ОАО "НИАЭП" 2014

Формат А4х3

Инв.N подл. | Подп.и дата | Взам.инв.N
R4.04094.4.0.32