



АТОМКОМПЛЕКТ

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Акционерное общество «АТОМКОМПЛЕКТ»
119180 Российская Федерация, Москва
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736
E-mail: info@atomkomplekt.org
ИНН 7706738770 КПП 770601001
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

Участникам запроса предложений

11.09.2015 № 304/4457

На № _____ от _____

Касательно запроса участника
www.zakupki.gov.ru № 31502567081
zakupki.rosatom.ru № 150714/1065/182
a-k-d.ru № R027522

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ), АО «Атомкомплект», являющееся организатором запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку по лоту 7408/514 Блр1/П-15 «Поставка насосных агрегатов центробежных вертикальных полупогружных насосной станции I подъема для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС», по информации, полученной от заказчика, в ответ на запрос участника запроса предложений сообщает следующее:

Вопрос 1:

Просим Вас разъяснить, возможна ли поставка насоса - аналога peerless verticale 32 hxb. соответствующего по всем параметрам, указанным в техническом задании, за исключением отклонения параметра - частота вращения двигателя. Если возможна, то в каких пределах?

Ответ 1:

По вопросу 1 внесены изменения в документацию по запросу предложений. Извещение о внесении изменений от 11.09.2015 № 304/4442 размещено 11.09.2015 на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг <http://www.zakupki.gov.ru> (закупка №31502567081) на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг <http://zakupki.rosatom.ru> (закупка № 150714/1065/182) и на ЭТП «Аукционный конкурсный дом» <http://www.a-k-d.ru>, (закупка № R027522).

Вопрос 2:

Просим Вас разъяснить, возможна ли поставка насоса - аналога peerless verticale 32 hxb. соответствующего по всем параметрам, указанным в техническом задании, но большего по массе. Если возможна, то в каких пределах допускается отклонение по массе в сторону - увеличения массы?

Ответ 2:

Масса насосного агрегата не должна превышать 15270 кг.

Первый заместитель
генерального директора



С.И. Ефимушкин

Исполнитель: О.М. Полозова
Телефон: (499) 949-4740 доб. 31-72
E-Mail: info@atomkomplekt.org