План (начало)



1 – 1



2 – 2



А



План (окончание)



Условные обозначения

Спецификация деталей

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
1	ГОСТ 8732-78	Труба Г.426х10 L=200	2	ТУ14-3-190-2004	18.5	37.0	
2	64 ОСТ 34 10.753-97	Переход 500х400-2.5	2	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	31.4	62.8	
3	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=1390	2	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	144.6	289.2	
4	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 90° 530х10	11	20 ТУ14-3-190-2004	120.0	1320.0	
5	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=1500	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	166.4	166.4	
6	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=1655	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	172.2	172.2	
7	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=700	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	72.8	72.8	
8	23 ОСТ 34 10.762-97	Тройник равнопроходный 530х16х8-1.6	1	Сборный	120.8	120.8	
9	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=3250	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	338.1	338.1	
10	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=4990	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	519.1	519.1	
11	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=450	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	46.8	46.8	
12	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=11000	2	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	1144.2	2288.4	
13	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=4420	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	459.8	459.8	
14	12 ОСТ 34 10.756-97	Соединение фланцевое 500х0.6	1	Сборный	268.9	268.9	
15	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=4018	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	418.0	418.0	
16	ОСТ 34 10.699-97	Отвод П 30° 530х10	1	20 ТУ14-3-190-2004	40.0	40.0	
17	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=94.6	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	98.4	98.4	
18	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=10450	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	1087.0	1087.0	
19	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=4570	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	475.4	475.4	
20	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 L=1365	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	142.0	142.0	
21	27 ОСТ 34 10.753-97	Переход 600х500-16	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	36.2	36.2	
22	39 ОСТ 34 10.753-97	Переход 1200х600-16	1	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	392.4	392.4	
23	ГОСТ 8734-75	Труба Х18х2 м	5	20 ТУ14-3-190-2004	0.79	4.0	
24	КШЛ.015.016-00.00	Кран шаровой Ду15, Ру16	1	Сборный	0.7	0.7	
25	014 ОСТ 34 10.761-97	Штуцер 18х2-500	1	20 ТУ14-3-190-2004	0.12	0.12	
26	ГОСТ 8732-78	Труба Г.426х10 м	1	20 ТУ14-3-190-2004	122.52	122.5	см. п. 10
27	ГОСТ 20295-85	Труба тип 3-Т 530х8-К52 м	3	10ГН2МФА ГОСТ 20295-85	104.02	312.1	см. п. 10
	ГОСТ 9467-75	Наплавленный металл		950А		27.0	

ИТОГО: 9318.1 кг

Перечень опор

Поз	Обозначение	Наименование	Диам. тр-да, мм	Нагрузка, кгс на конструкц.	Нагрузка, кгс на груз.	Отметка крепления, м	Макс. перемещения, мм верт.	Макс. перемещения, мм гориз.	Масса опоры, кг	Примечания
1	1350.12.38А-30UNB -1353-ТО п.8.1	Подвеска пружинная	530	2060	1370	+16.450	–	30	42.0	
2	1350.12.38А-30UNB -1353-ТО п.8.1	Подвеска пружинная	530	2112	1366	+16.450	–	34	42.0	
3	1350.12.38А-30UNB -1353-ТО п.8.2	Подвеска пружинная	530	3324	1108	+13.700	–	35	132.9	
4	81 ОСТ 34-10-616-93	Опора Скользящая	530	2215	–	+10.950	–	10	26.3	
5	81 ОСТ 34-10-616-93	Опора Скользящая	530	1311	–	+10.925	–	28	26.3	
6	81 ОСТ 34-10-616-93	Опора Скользящая	530	1632	–	+10.100	–	47	26.3	
7	81 ОСТ 34-10-616-93	Опора Скользящая	530	1590	–	+10.075	–	33	26.3	
8	81 ОСТ 34-10-616-93	Опора Скользящая	530	3355	–	+4.485	–	27	26.3	
9	81 ОСТ 34-10-616-93	Опора Скользящая	530	380	–	+4.460	–	14	26.3	

ИТОГО: 374,7 кг

1. Среда: пар.
2. Рабочие параметры: Рр=0,15 МПа, tр=200°С.
3. Категория трубопровода IV по ПБ 10-573-03. "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".
4. Общие указания см. л. 1.
5. Сварные стыковые соединения по ОСТ 34 10.748-97, тип шва С02.
6. Расчет на прочность выполнен в соответствии с РД 10-249-98 и удовлетворяет условиям прочности. Инв. №19252
7. Расчетный срок службы трубопровода 30 лет.
8. Окраску трубопровода выполнить в соответствии с ГОСТ 14202-69.
9. Привязки и отметки трубопровода уточняются на монтаже.
10. Детали поз. 26,27 даны для подгонки на монтаже.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.	Михеев				
ГИП	Гладиков				
Нач. отдела	Волков				
Проверил	Шкитырева				
Разработал	Киселева				

1350.12.38А-30UNB-1358-ТО

Объекты III очереди строительства ЗАО СГК(ТЭЦ)

Сетевая установка основных и пиковых подогревателей турбоагрегатов ст.№8,9. II система теплоснабжения.

Паропровод Ø,15 МПа от РОУ Н.Д. 0,9/0,25-300/140-30 в осях 25-27, Б-В. Монтажный чертеж.

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

ЗАО "ТЕХЭНЕРГОСЕРВИС"

Формат А2х3

Инв. № подл. | 83503 | Подпись и дата | Взам. инв. №