

Перечень дополнительных требований к технической документации, предоставляемой в составе документации при проведении конкурсных процедур по закупке оборудования для объекта РО блоков №3,4 Ростовской АЭС:

Дополнительные технические требования к технической документации на прокладки из расширенного графита, выдвигаемые со стороны ОКБ «Гидропресс» (вх.№044/10-68/11042 от 08.08.2013г.)

№ чертежа	Условное обозначение	Класс безопасности	Размеры* Высота прокладки, мм	Основной материал
320.06.12.01.000	АРГØ107/101x5,0	2Н	5,0 ^{+0,5} _{-0,2}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д нерж. сталь 12Х18Н10Т
320.06.12.00.001	РГØ116/107x6,5	2Н	6,5±0,25	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.06.12.00.002	РГØ31/27x3,2	2Н	3,2±0,5	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.06.16.02.000	АРГØ60/54x6,0	2Н	6,0 ^{+0,5} _{-0,2}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д нерж. сталь 12Х18Н10Т
320.06.12.03.000	АРГØ79/73x6,0	2Н	6,0 ^{+0,5} _{-0,2}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д нерж. сталь 12Х18Н10Т
428.01.13.001	РГØ16/10x5,0	2Н	5,0±0,5	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.664.01	АРГØ65/61x4,5	2Н	4,5 ^{+0,2} _{-0,5}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д нерж. сталь 12Х18Н10Т
320.664.001	РГØ535,75/524,25x7,0	2Н	7,0 ^{+0,5} _{-0,3}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.6624.001-01	РГØ571,75/560,25x7,0	2Н	7,0 ^{+0,5} _{-0,3}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.664.002	РГØ545,75/534,25x7,0	2Н	7,0 ^{+0,5} _{-0,3}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.664.002-01	РГØ595,75/584,25x7,0	2Н	7,0 ^{+0,5} _{-0,3}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.664.003	РГØ833,75/822,25x7,0	2Н	7,0 ^{+0,5} _{-0,3}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.664.003-01	РГØ869,75/858,25x7,0	2Н	7,0 ^{+0,5} _{-0,3}	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.664.004	РГØ56/48x6,0	2Н	6,0±0,5	фольга «Графлекс» ГФ-1Д
320.664.005	РГØ31/27x3,2	2Н	3,2±0,5	фольга «Графлекс» ГФ-1Д

* - Диаметры прокладок всех типоразмеров обеспечиваются инструментом и контролю не подлежат. Высота прокладок подлежат измерительному контролю.

Прокладки из РГ предназначены для статических узлов уплотнений реакторных установок атомных электростанций с ВВЭР с параметрами:

Уплотняемая среда – вода I и II контура реакторной установки;

Рабочий диапазон температур – (20-350)°С;

Рабочее давление до 19,4 МПа;

Давление гидроиспытаний до 25,0 МПа;

Срок службы прокладок – до 10 лет.

Главный инженер

Д.В. Шкитилев

От БКП-1

Главный инженер БКП-1

П.Б. Овсов;

Заместитель начальника отдела 1 БКП-1

Д.О. Равкин;

Начальник группы отдела 1 БКП-1

А.В. Грибов;

30.08.13г.