Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, Кг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы и изделия теплоизоляционные							
1	Маты теплоизоляционные прошивные энергетические	ТУ 5761-001-00126238-00		"Назаровский завод теплоизоляционных изделий" г. Назарово Красноярский край				
	марки МТПЭ-21-100 в обкладке из сетки с одной стороны							
	толщиной 90мм				$м^3$	2,520	100 $кг/м^3$	см. п. 2
	толщиной 60мм				$м^3$	0,508	75 $кг/м^3$	см. п. 2
2	Маты теплоизоляционные прошивные энергетические марки	ТУ 5761-001-00126238-00		"Назаровский завод теплоизоляционных изделий" г. Назарово Красноярский край				
	МТПЭ 32-75 в обкладке из стеклоткани с двух сторон							
	толщиной 90 мм				$м^3$	0,139	75 $кг/м^3$	см. п. 2
3	Маты теплоизоляционные прошивные энергетические марки	ТУ 5761-001-00126238-00		"Назаровский завод теплоизоляционных изделий" г. Назарово Красноярский край				
	МТПЭ 32-50 в обкладке из стеклоткани с двух сторон							
	толщиной 70 мм				$м^3$	0,209	75 $кг/м^3$	см. п. 2
4	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты «GOODSHELL»	ТУ 5762-001-52467078-2010		ООО Торговая компания «Волговятснаб» г. Н. Новгород				см. п. 2
	Ц 80-1000.89.50				$м^3$	2,289	80 $кг/м^3$	105 п.м
	Ц 80-1000.76.40				$м^3$	1,239	80 $кг/м^3$	85 п.м
	Ц 80-1000.57.40				$м^3$	0,876	80 $кг/м^3$	72 п.м
5	Сталь тонколистовая оцинкованная	ГОСТ 14918-80						
	толщиной 0,5 мм				$м^2$	165,92		
					кг	638,80	3,85 $кг/м^2$	
	толщиной 0,8 мм				$м^2$	9,70		
					кг	61,00	6,28 $кг/м^2$	
	толщиной 1,0 мм				$м^2$	33,61		
					кг	264,00	7,85 $кг/м^2$	

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

1 Настоящая спецификация составлена к рабочей документации № 1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН "Трубопроводы дренажей и обвязки БНТ. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов".
2 При замене теплоизоляционных материалов на изделия других производителей технические характеристики выбранных материалов должны соответствовать проектным характеристикам (см. проект № 1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН «Общие данные» табл.1).

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Трапезников			
Проверил		Волков			
Разработал		Проворов			

1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН

Объекты III очереди строительства
ЗАО СГК (ТЭЦ)

Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД