Изолируемые: трубопроводы						Теплоизоляционная конструкция							
Марка, Поз.	Наименование	Размеры		Кол.	Температура вещества, °С	Назначение и расположение	Наименование (обозначение)	Толщина слоя, мм		Поверхность, м^2	Объем теплоизоляционного слоя, м^3	Обозначение документа	Примечание
		Наружный диаметр или сечение, мм	Длина высота, м					теплоизоляционного	покровного				
Установочный чертеж бака низких точек V=4,8 м^3. Инв. 1350.12.38А-30UHJ-1900-TD. Лист 9.													
1	Корпус бака	2500х1875	1.616	1	100	СН, ТБ П	Маты прошивные теплоизоляционные энергетические марки МТПЭ-21-100 в обкладке из сетки с одной стороны толщина 90 мм Защитное покрытие из стали тонколистовой оцинкованной	80	1,0	27,55	2,039	1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН л.4 штырь Ш1=112шт	
2	Люк	500		1	100	СН, ТБ П	Маты прошивные теплоизоляционные энергетические марки МТПЭ-32-75 в обкладке из стеклоткани марки Т-23 с двух сторон толщина 90 мм Защитное покрытие из стали тонколистовой оцинкованной	80	0,8	2,07	0,112	1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН л.4	
Установочный чертеж расширителя дренажей. Инв. № 1350.12.38А-30UHJ-1900-TD Лист 10.													
3	Корпус расширителя	630	2,00	1	100	СН, ТБ П	Маты теплоизоляционные прошивные энергетические марки МТПЭ 21-75 в обкладке из металлической сетки с одной стороны толщиной 60 мм Защитное покрытие из стали тонколистовой оцинкованной	50	0,8	4,71	0,219	1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН л.5	
4	Днище подогревателя	630		2	100	СН, ТБ П	Маты теплоизоляционные прошивные энергетические марки МТПЭ 21-75 в обкладке из металлической сетки с одной стороны толщиной 60 мм Защитное покрытие из стали тонколистовой оцинкованной	50	0,8	0,93	0,065	1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН л.5 штырь Ш2=48шт	

Условные обозначения в техномонтажной ведомости

Назначение
Соблюдение норм плотности теплового потока - СН
Соблюдение требований безопасности - ТБ

Расположение
В помещении - П

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UHJ-1902-ТН		
						Объекты III очереди строительства ЗАО СГК (ТЭЦ)		
						Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы.	Стадия: Р; Лист: 14; Листов:	
Проверил		Волков				Ведомость техномонтажная.	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД	
Разработал		Проворов						