Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Трубопровод аварийного слива турбинного масла							
	Н1 – Рр=0,08 МПа, t=+40°С							
	Изделия и материалы							
1	Патрубок вентиляционный, климатическое исполнение У,	ПВ-150У		ОАО "Нефтемаш"	шт.	1	16.0	
	категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, Ду150	ТУ 3689-014-00217633-97		САПКОН				
				г. Саратов ул. Б.Казачья, 113				
2	Предохранитель огневой, климатическое исполнение У,	ПО-150У		ОАО "Нефтемаш"	шт.	1	18.0	С ответными фланцами, крепежом и прокладками
	категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69, Ду150	ТУ 3689-002-0217636-93		САПКОН				
				г. Саратов ул. Б.Казачья, 113				
	Труба стальная бесшовная горячедеформированная							
	при условии испытания на ударный изгиб при t=-40°С							
	из стали 09Г2С по ТУ 14-3-1128-2000							
3	ø159х5	ТУ 14-3-1128-2000			м	18	18.99	
4	ø273х8	ТУ 14-3-1128-2000			м	6.9	52.28	
5	Отвод П90-159х6-09Г2С	ГОСТ 17375-2001			шт.	3	8.1	

1 Настоящая спецификация выполнена к комплекту рабочих чертежей № 1350.12.38А-30UMH-1773-TD "Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ). Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы. Трубопровод аварийного слива турбинного масла."

2 Категория транспортирования и хранения оборудования и арматуры – 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69.

Дополнительные подписи

Взам. инв.№

Подпись и дата 07.04.14

Инв. №подл. 83706

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н. контр.		Михеев			07.04.14
ГИП		Трапезников			07.04.14
Нач. отд.		Волков			07.04.14
Проверил		Жукова			04.04.14
Разработал		Исаев			4.04.14

1350.12.38А-30UMH-1773-TD.Z

Объекты III очереди строительства ЗАО "СГК" (ТЭЦ)

Трубопроводы машзала БВД в осях 16-28 в рядах А-В и внутристанционные трубопроводы

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Трубопровод аварийного слива турбинного масла. Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ НИЖНИЙ НОВГОРОД

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Металл для крепления трубопровода в футляре							
6	Лист Б-ПН-0 5х47х100 09Г2С ГОСТ 19281-89	ГОСТ 19903-74			шт.	8	0,19	
	Материалы для уплотнения концов футляра							
7	Просмоленная пеньковая прядь	ГОСТ 9993-74			$дм^3$	8.7		
8	Битум нефтяной изоляционный БНИ-IV	ГОСТ 9812-74			$дм^3$	6.0		
	Наплавленный металл							
	Проволока Св-08ГС	ГОСТ 9467-75			кг	9.5		
	Антикоррозионное покрытие трубопроводов:							
	Изоляция "весьма усиленная"	ГОСТ 9.602-2005			$м^2$	18		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. №подл. 83706

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок	Подп.	Дата	1350.12.38А-30UNB-1351-TD.Z	Лист 2