ООО "Петропроект"	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ОЛ

ОПИСАНИЕ	
Тип / управление	Кран шаровый с электроприводом
Номинальное давление	PN 1,6 МПа
Тип присоединения	Фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Тип уплотнительной поверхности	исп.1 по ГОСТ 12815-80
Ответный фланец	по ГОСТ 12821-80
Герметичность затвора	класс А по ГОСТ 9544-2005
Проход	полный
Климатические условия на площадке	Тмин= -37,7°С , Тмакс=+33,0°С
Материал корпуса	в соответствии с продуктом и климатическим исполнением
Климатическое исполнение	У1 по ГОСТ 15150-69
Среда-жидкость	Дизельное топливо
В паспорте арматуры указать:	1 Срок службы
	2 Периодичность сервисного обслуживания
	3 Наработка на отказ
	4 Критерии эксплуатации

Позиция	Диаметр DN, мм	Строительная длина (короткое исп.) мм	Кол. шт	Присоединяемый трубопровод		Материалы			
				Дн x S мм	Материал	Ответные фланцы	Прокладки	Шпильки	Гайки
З1, З2, З3, З4	100	305	4	108х4	Ст.20	+	+	+	+

Изделия должны иметь разрешение на применение Ростехнадзора и сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв.N подл. 11768

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	П1204.РП-0-ТХ.ОЛ6		
						«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»		
Разраб.		Соловьев			09.12	Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Андрейчук			09.12		РП	1	2
Н.контр.		Тимуск			09.12	Опросный лист на шаровой кран с электроприводом	ООО "Петропроект"		
ГИП		Коробов			09.12				

ООО "Петропроект"	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ОЛ

Общие данные	
Тип и позиция арматуры	Шаровой кран с электроприводом
Установка	наружная
Категория взрывопожароопасности по НПБ 105-03	Бн
Климатические условия на площадке	Тмин= -37,7°С , Тмакс=+33,0°С
Атмосфера	взрывоопасная
Тип зоны	В-1г
Категория и группа в/о смеси по ПУЭ	ЛВЖ, 4 класс опасности , IIB-T3,
Направление закрытия	по час. стрелке
Требуемое время действия	не более 120 с

Характеристики привода	
Изготовитель	AUMA
Напряжение питания	~ 380В/ 50 Гц/3ф
Исполнение привода	взрывозащищённое (1ExdeIICT4)
Защита оболочки привода по IP	IP67

Характеристики встроенного блока управления	
Тип блока управления	AUMA MATIC
Схема подключения	MSPE310CC3--FF8EC KMS--TR200-001
Комплект кабельных вводов	да
Тип кабеля	небронированный
Наружный диаметр кабеля, количество	15мм. 1шт.; 11мм. 1шт.
Монтаж блока управления	на приводе.

Изделия должны иметь разрешение на применение Ростехнадзора и сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности.

Согласовано: АТХ Изотов; ЭС Лебедев

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв.N подл. 11768

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	П1204.РП-0-ТХ.ОЛ6	Лист 2

Форма