ООО "Петропроект"	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ОЛ

ОПИСАНИЕ	
Тип / управление	Кран шаровый ручной
Номинальное давление	PN 1,6 МПа
Тип присоединения	Фланцевое с присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80
Тип уплотнительной поверхности	исп.1 по ГОСТ 12815-80
Ответный фланец	по ГОСТ 12821-80
Герметичность затвора	класс А по ГОСТ 9544-2005
Проход	полный
Климатические условия на площадке	Тмин= -37,7°С , Тмакс=+33,0°С
Материал корпуса	в соответствии с продуктом и климатическим исполнением
Климатическое исполнение	У1 по ГОСТ 15150-69
Среда-жидкость	Дизельное топливо

В паспорте арматуры указать: 1 Срок службы

2 Периодичность сервисного обслуживания

3 Наработка на отказ

4 Критерии эксплуатации

Позиция	Диаметр DN, мм	Строительная длина (короткое исп.) мм	Кол. шт	Присоединяемый трубопровод		Материалы			
				Дн x S мм	Материал	Ответные фланцы	Прокладки	Шпильки	Гайки
к2-к4, к6-к9, к11-к13, к15, к18, к20, к23	100	305	14	108x4	Ст.20	+	+	+	+
к1, к16, к21, к24,	80	240	4	89x3,5	Ст.20	+	+	+	+
к5, к10, д1, д2	50	178	4	57x3	Ст.20	+	+	+	+
к14, к17, к19, к22	40	165	4	45x2,5	Ст.20	+	+	+	+
д3-д9	32	140	7	38x2,5	Ст.20	+	+	+	+
в1, в2, п1, п2, п3, п4	25	140	6	32x2,5	Ст.20	+	+	+	+

Изделия должны иметь разрешение на применение Ростехнадзора и сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв.N подл. 11768

Изм.	Кол.уч	Лист	Ndок.	Подп.	Дата
1	-	зам.	59-12		11.12
Разраб.		Соловьев			09.12
Проверил		Андрейчук			09.12
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12

П1204.РП-0-ТХ.ОЛ7

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	1
Опросный лист на шаровой кран ручной	ООО "Петропроект"		

Формат А4