


Ведомость опор (начало)

Обоз- начение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопро- вода, м	Масса, кг	Примечание № участка	Трубопровод I									
Дополнительные подписи		Дополнительные подписи		Дополнительные подписи		Дополнительные подписи		Дополнительные подписи		Дополнительные подписи		Дополнительные подписи					
Подпись и дата		Взам. инв. №															
																	
4ТР25У029	011.01.001 R4.00580.4.0.11 лист 132	ПОДВЕСКА	38	0.57	+21.142	3.41	4ТР20Z55										
4ТР20У027	011.01.001 R4.00580.4.0.11 лист 136	ПОДВЕСКА	38	0.57	+21.142	3.41	4ТР20Z55										
4ТР20У028	011.01.002 R4.00580.4.0.11 лист 137	ПОДВЕСКА	18	0.11	+21.142	3.14	4ТР20Z57										
4ТР20У029	011.01.003 R4.00580.4.0.11 лист 138	ПОДВЕСКА	18	0.37	+21.142	2.21	4ТР20Z57										
4ТР25У005	011.01.004 R4.00580.4.0.11 лист 139	ПОДВЕСКА	18	0.07	+32.231	2.34	4ТР25Z07										
4ТР25У006	011.01.005 R4.00580.4.0.11 лист 140	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+32.231	5.72	4ТР25Z07										
4ТР25У007	011.01.006 R4.00580.4.0.11 лист 141	ПОДВЕСКА	32	0.16	+32.231	2.53	4ТР25Z03										
4ТР25У008	011.01.007 R4.00580.4.0.11 лист 142	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+29.850	4.21	4ТР25Z03										
4ТР25У009	011.01.008 R4.00580.4.0.11 лист 143	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.100	4.21	4ТР25Z03										
4ТР25У010	011.01.009 R4.00580.4.0.11 лист 144	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+23.885	2.48	4ТР25Z03										
4ТР25У011	011.01.010 R4.00580.4.0.11 лист 145	ПОДВЕСКА	32	0.29	+22.750	3.28	4ТР25Z03										
4ТР25У012	011.01.010 R4.00580.4.0.11 лист 145	ПОДВЕСКА	32	0.18	+22.750	3.28	4ТР25Z03										
4ТР25У013	011.01.010 R4.00580.4.0.11 лист 145	ПОДВЕСКА	32	0.20	+22.750	3.28	4ТР25Z03										
4ТР25У014	011.01.011 R4.00580.4.0.11 лист 146	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+22.750	6.01	4ТР25Z03										
4ТР25У015	011.01.012 R4.00580.4.0.11 лист 147	ПОДВЕСКА	32	0.61	+22.750	3.51	4ТР25Z03										
4ТР25У016	011.01.013 R4.00580.4.0.11 лист 148	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.37	+22.750	6.88	4ТР25Z03										
4ТР25У025	011.01.014 R4.00580.4.0.11 лист 149	ПОДВЕСКА	32	0.32	+32.220	1.39	4ТР25Z08										
4ТР25У026	011.01.015 R4.00580.4.0.11 лист 150	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+32.220	5.72	4ТР25Z08										
4ТР25У028	011.01.016 R4.00580.4.0.11 лист 151	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+32.220	8.93	4ТР25Z12										
4ТР25У029	011.01.017 R4.00580.4.0.11 лист 152	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+29.850	6.77	4ТР25Z12										

Ведомость опор (продолжение)

Обоз- начение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопро- вода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4ТР25У030	R4. TP25. 3012. 011.01.018 R4.00580.4.0.11 Лист 153	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.100	5.27	4ТР25Z12
4ТР25У031	R4. TP25. 3012. 011.01.019 R4.00580.4.0.11 Лист 154	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+24.650	14.38	4ТР25Z12
4ТР25У036	R4. TP25. 3012. 011.01.020 R4.00580.4.0.11 Лист 155	ПОДВЕСКА	18	0.06	+32.280	2.29	4ТР25Z13
4ТР25У037	R4. TP25. 3012. 011.01.021 R4.00580.4.0.11 Лист 156	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+32.280	8.30	4ТР25Z13
4ТР25У039	R4. TP25. 3012. 011.01.022 R4.00580.4.0.11 Лист 157	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+32.280	8.93	4ТР25Z14
4ТР25У040	R4. TP25. 3012. 011.01.023 R4.00580.4.0.11 Лист 158	ПОДВЕСКА ПРУЖИННАЯ	32	0.17	+32.280	22.12	4ТР25Z14
4ТР25У041	R4. TP25. 3012. 011.01.024 R4.00580.4.0.11 Лист 159	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+29.150	5.27	4ТР25Z14
4ТР25У042	R4. TP25. 3012. 011.01.025 R4.00580.4.0.11 Лист 160	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.100	5.27	4ТР25Z14
4ТР25У043	R4. TP25. 3012. 011.01.026 R4.00580.4.0.11 Лист 161	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+24.650	5.19	4ТР25Z14
4ТР25У047	R4. TP25. 3012. 011.01.027 R4.00580.4.0.11 Лист 162	ПОДВЕСКА	32	0.42	+32.200	4.03	4ТР25Z18
4ТР25У048	R4. TP25. 3012. 011.01.028 R4.00580.4.0.11 Лист 163	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+32.200	6.30	4ТР25Z18
4ТР25У053	R4. TP25. 3012. 011.01.029 R4.00580.4.0.11 Лист 164	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	32	1.17	+32.047	13.59	4ТР25Z22
4ТР25У054	R4. TP25. 3012. 011.01.030 R4.00580.4.0.11 Лист 165	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+29.850	5.27	4ТР25Z22
4ТР25У055	R4. TP25. 3012. 011.01.031 R4.00580.4.0.11 Лист 166	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+27.100	4.21	4ТР25Z22
4ТР25У056	R4. TP25. 3012. 011.01.032 R4.00580.4.0.11 Лист 167	ПОДВЕСКА	32	0.30	+25.700	9.34	4ТР25Z22
4ТР25У057	R4. TP25. 3012. 011.01.033 R4.00580.4.0.11 Лист 168	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	32	См. пункт 1	+23.515	10.08	4ТР25Z22
4ТР25У058	R4. TP25. 3012. 011.01.034 R4.00580.4.0.11 Лист 169	ПОДВЕСКА	32	0.40	+22.630	6.65	4ТР25Z22
4ТР25У059	R4. TP25. 3012. 011.01.035 R4.00580.4.0.11 Лист 170	ПОДВЕСКА	14	0.08	+20.250	2.69	4ТР25Z22
4ТР25У060	R4. TP25. 3071. 011.01.001 R4.00580.4.0.11 Лист 345	ПРОХОДКА НЕПОДВИЖНАЯ	14	-	+19.580	-	4ТР25Z22
4ТР25У062	R4. TP25. 3012. 011.01.036 R4.00580.4.0.11 Лист 171	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	32	0.77	+22.315	4.70	4ТР25Z26

Ведомость опор (продолжение)

Обоз- начение	Код документа (Инв. №)	Наименование	Диаметр трубы, мм	Нагрузка на опору, кН	Отметка трубопро- вода, м	Масса, кг	Примечание № участка
4ТР25У063	R4. TP25. 3012. 011.01.037 R4.00580.4.0.11 Лист 172	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	57	См. пункт 1	+22.385	5.10	4ТР25Z26
4ТР25У064	R4. TP25. 3012. 011.01.038 R4.00580.4.0.11 Лист 173	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.18	+22.800	10.28	4ТР25Z27
4ТР25У065	R4. TP25. 3012. 011.01.039 R4.00580.4.0.11 Лист 174	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.17	+22.800	6.66	4ТР25Z27
4ТР25У066	R4. TP25. 3012. 011.01.040 R4.00580.4.0.11 Лист 175	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.37	+22.800	4.31	4ТР25Z27
4ТР25У067	R4. TP25. 3012. 011.01.041 R4.00580.4.0.11 Лист 176	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+23.500	4.61	4ТР25Z27
4ТР25У068	R4. TP25. 3012. 011.01.041 R4.00580.4.0.11 Лист 176	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+23.500	4.61	4ТР25Z27
4ТР25У069	R4. TP25. 3012. 011.01.042 R4.00580.4.0.11 Лист 177	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ	38	0.24	+23.500	4.61	4ТР25Z27
4ТР25У070	R4. TP25. 3012. 011.01.043 R4.00580.4.0.11 Лист 178	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+23.500	15.50	4ТР25Z27
4ТР25У071	R4. TP25. 3012. 011.01.044 R4.00580.4.0.11 Лист 179	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+22.750	12.42	4ТР25Z29
4ТР25У072	R4. TP25. 3012. 011.01.045 R4.00580.4.0.11 Лист 180	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	-	См. пункт 1	+22.750	9.59	4ТР25Z33
4ТР25У073	R4. TP25. 3012. 011.01.046 R4.00580.4.0.11 Лист 181	ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ	38	См. пункт 1	+22.750	13.24	4ТР25Z25
4ТР25У080	R4. TP25. 3012. 011.01.047 R4.00580.4.0.11 Лист 182	ПОДВЕСКА	32	0.37	+32.231	4.03	4ТР25Z07
4ТР25У081	R4. TP25. 3012. 011.01.047 R4.00580.4.0.11 Лист 182	ПОДВЕСКА	32	0.21	+32.231	4.03	4ТР25Z03
4ТР25У084	R4. TP25. 3012. 011.01.048 R4.00580.4.0.11 Лист 183	ПОДВЕСКА	38	0.26	+22.750	0.89	4ТР25Z25
4ТР25У087	R4. TP25. 3012. 011.01.049 R4.00580.4.0.11 Лист 184	ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ	32	0.38	+32.280	16.39	4ТР25Z13

Итого по трубопроводам I: 339.45

АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Инж. 1к.	Сухарева	14/14	14/14	14/14	14/14
Пров. вед. инж.	Веребцова	14/14	14/14	14/14	14/14
Пров. нач. гр.	Жук	14/14	14/14	14/14	14/14
Н. контр.	Краснощев	14/14	14/14	14/14	14/14
Инв. № подл. R4.00580.4.0.11					
Лист 12					
R4. TP25. 3013.011.01.00.001					
Ростовская Блок 4					
Реакторное отделение					
Герметичная часть.					
Трубопроводы газовых газов Рр-2.2 МПа					
Задание заводу					
Ведомость опор (начало)					
ОАО "НИАЭГ"					
2012					