


ЭС-171




Вид с фронта






B–B (1:1)

Вентиляционное отверстие закрыто с помощью заглушки после термообработки




A–A



1:10

Торцевой лист

Торцевые листы прибарить к козырьком и стенком



Средний лист (остальные размеры см. торцевой лист)

Средние листы прибарить к козырьком и стенком







Таблица 1

Поз.	Кол.	Наименование	Сортамент, размеры
1	1	Лист стенки	Лист s=8
2	1	Лист стенки	Лист s=8
3	1	Лист стенки	Лист s=8
4	2	Козырек	Лист s=8
5	1	Козырек	Лист s=8
6	2	Торцевой лист	Лист s=8
7	2	Средний лист	Лист s=8
8	9	Лист жесткости	Лист s=6
9	4	Полоса	Лист 6х 60х 1760
10	2	Полоса	Лист 6х 60х 3550
11	1	Полоса	Лист 6х 60х 3220
12	2	Полоса	Лист 6х 60х 620
13	6	Полоса	Лист 6х 60х 880
14	2	Полоса	Лист 6х 60х 450
15	2	Полоса	Лист 6х 60х 370
16	30	Полоса	Лист 6х 60х 541
17	10	Полоса	Лист 6х 60х 340
18	4	Полоса	Лист 6х 60х 410
19	1	Полоса	Лист 6х 60х 338
20	30	Лист перегородка	Лист s=8
21	61	Заглушка ⌀6	L=10








Развертка стенки по средней линии








Развертка козырька по средней линии




Лист стенки

Полоса 60 Х 6
Прибаривается к корпусу барабана




Общие сварные швы деталей

Сварные швы обшивки



1:5



Листы жесткости прибарить к козырьком и стенком

Составлено "ЭЛ-Проект"						КУ П-140 БСД Южноуральскую ГРЭС-2		ЭС-171	
Отдел	Фамилия	Подпись	Дата					Лит.	Масса	Масштаб
				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Стенка первичного сепаратора			1:15
				Пров.	Сепатор	Зимакович		08.11				
Согласовано: ОКБК				Пров.				08.11	Техническое задание	Лист	Листов 1	
				Т.контр.								
				Н.контр.	Жиделе			08.11		УК "ЭНЕРГИЯ" ОП. Тагилгрэс		
				Утв.	Емов			08.11				
									Копировал	Формат А2×4		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Перв. примен. | Справ. №