


ИЗВЕЩЕНИЕ № 407-3341/176-изм

**о внесении изменений в документацию по запросу цен
в электронной форме на поставку товаров для нужд ФГУП
«Всероссийский научно — исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова»**

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова», расположенное по адресу: 127055, г. Москва, ул. Суцевская д. 22. (ФГУП «ВНИИА»)

Контактные лица:

Ермолов Иван Валерьевич – начальник отдела методологии и организации закупок.

Тел./факс: (499) 972-84-27

Электронный адрес: zakupki@vniia.ru

ЧАСТЬ 3 «Техническая часть» Документации по запросу цен читать в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1 Наименование: Пожарное оборудование.

2 Технические характеристики:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Срок хранения	Кол-во, шт.
1	Огнетушитель ОУ-5 (ООО «Ярпожинвест», Россия) или эквивалент	Масса заряда - не менее 5 кг; Огнетушащее вещество – CO ₂ (двуокись углерода); Длина струи огнетушащего – не менее 3 м; Продолжительность подачи – не менее 15 сек; Масса не более– 18 кг; Наличие раструба.	Не менее 18 мес.	260
2	Огнетушитель ОП-4 (ООО «Ярпожинвест», Россия) или эквивалент	Масса заряда - не менее 4 кг; Огнетушащее вещество – огнетушащий порошок; Длина струи огнетушащего – не менее 3 м; Продолжительность подачи – не менее 6 сек; Высота - не менее 340 мм; Диаметр - не менее 155мм.	Не менее 18 мес.	60
3	Огнетушитель ОУ-25 (ООО «Ярпожинвест», Россия) или эквивалент	Масса заряда – не менее 25 кг; Огнетушащее вещество – CO ₂ (двуокись углерода); Длина струи огнетушащего – не менее 4 м; Масса огнетушителя – не более 120 кг; Время выхода огнетушащего вещества – не менее 15 сек.; Наличие раструба.	Не менее 18 мес.	2
4	Пожарный рукав	В сборе с головкой Ø 51 мм; Латексный; Диаметр рукава – 51 мм; Длина скатки – 20 м;	Не менее 24 мес.	130

		Рабочее давление – 1,6 Мпа; Масса скатки, не более-8 кг.		
5	Подставка под огнетушитель	Предназначена для огнетушителя П15; Корпус: цельнометаллический; Металлический лист толщиной от 1,0 до 1,2 мм; Цвет по стандарту RAL: 3002 (красный); Габариты, (ШхВхГ), мм, не менее/не более: 200x400x200/210x410x210.	Не менее 12 мес.	200
6	Пожарный щит металлический открытого типа	Габариты, (ДхШхВ), мм, не менее/не более: 1350x1200x20/1400x1250x25; В комплекте: лом; багор; лопата совковая или штыковая; конусные ведра, в количестве 2 шт., объемом не менее 3л.; огнетушители углекислотные, в количестве 2шт., масса заряда каждого не менее 5 кг.	Не менее 36 мес.	2

Поставляемый Товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также Товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.