Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
	Вентиляция (продолжение)							
18	Переход на нипельном соединении Ø300*250	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	шт	1		
19	Переход на нипельном соединении Ø250*200	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	шт	1		
20	Клапан огнезадерживающий КОМ-1							
	с электроприводом BELIMO Ø350*350				шт	1		
21	Вентиляционная решетка РВ-1 100*400			Завода «Лиссант»	шт	5		
22	Вентиляционная решетка РВ-1 150*300			Завода «Лиссант»	шт	1		
23	Крышный вентилятор ВКР-5			Завода «Лиссант»	шт	1		
24	Шумоглушитель для стесненных условий Ø315	тип 1.0		ВентКлиматСтрой	шт	1		
	Вентиляция В3							
25	Воздуховоды на ниппельном соединении	из оцинкованной стали						
26	Ø200	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	п.м.	45,4		
27	Ø160	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	п.м.	3		
28	Ø100	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	п.м.	7,8		
29	Отвод 90гр на ниппельном соединении Ø200	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	шт	2		
30	Ø100	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	шт	2		
31	Тройник на ниппельном соединении 200*200*160	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	шт	3		
32	Переход на ниппельном соединении Ø160*100	из оцинкованной стали		ОАО «Воздухотехника»	шт	1		
33	Клапан огнезадерживающий КОМ-1 200*200	с электроприводом BELIMO			шт	1		
34	Вентиляционная решетка РВ-1 100*150			Завода «Лиссант»	шт	2		
35	Вентиляционная решетка РВ-1 100*400			Завода «Лиссант»	шт	3		
36	Вентиляционная решетка РВ-1 100*250			Завода «Лиссант»	шт	1		
37	Шибер круглого сечения на ниппельном соединении				шт			
38	Ø100			ОАО «Воздухотехника»	шт	1		
39	Ø200			ОАО «Воздухотехника»	шт	1		
40	Крышный вентилятор ВКР-5			Завода «Лиссант»	шт	1		
	Шумоглушитель для стесненных условий Ø315	тип 1.0		ВентКлиматСтрой	шт	1		

				ПНСА.158-ИОС3.С	Лист
Исполнил	Крутова				2
Проверил	Коробченко				