ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНА

номер помещ.	Наименование помещения	Площадь помещ. м2	Строй. объем м3	Расч. темпе--ратура	Кратность		Объем воздуха м3/час		Номер вент. системы		Примечание
					Приток	вытяжка	Приток	вытяжка			
отм.8.450 (h=2.9метра)											
301	Кабинет руководителя производственного комплекса	34,3	99,5	22	1	1	-	1чел.-60м/час			
302	Площадка водоподготовки градирни	19,4	56,5	16	-	-	-	-			
303	Площадка компрессорного блока чиллера	28	81,2	16	-	-	-	-			
304	Кабинет руководителя ОКК	21,5	62,3	22	1	1	80,5	80,5			
305	Санузел	3,7	11	16	-	-	-	1пр.-50м/час			
306	Помещение для приема пищи	39,2	113,7	18	2	2	227	227			
307	Участок сборки и тестирования модулей синтеза	23,9	69,3	22	5	10	346	693			
308	Помещение для составления, обработки и хранения документации	49,3	143	22	1	1	143	143			
309	Склад	4	11.6	16	-	-	-	-			
310	Гардероб	5,2	15	18	-	-	-	-			
311	Коридор	7,3	21	16	баланс	-	386	-			

ОВ

1 ЛИСТ