ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНА

номер помещ.	Наименование помещения	Площадь помещ. м2	Строй. объем м3	Расч. темпе--ратура	Кратность		Объем воздуха м3/час		Номер вент. системы		Примечание
					Приток	вытяжка	Приток	вытяжка	Приток	вытяжка	
отм.8.450 (h=3,9метра)											
201	Пультовая, комната отдыха персонала	17,4	68	22	3	4	204	272	П2		
202	Венткамера	17	66	16	по расчету	по расчету	-	-	-	-	
203	Архив документации	20,3	79	18	5	5	395	395	-	-	
204	Лестничная клетка № 2	11,6	46	16	-	-	-	-	-	-	
205	Санузел	2,4	9.4	16	-	50м3 на 1ун.	-	50	-	В3	
206а	Санпропускник женский	7,5	29.3	22	5	5	146	146	П2	В3	
206б	Санпропускник мужской	7,6	29.4	22	5	5	146	146	П2	В3	
207	Вестибюль	16,7	65	18	20м3 на чел.	20м3 на чел.	200	200	П2	В6	
208	Комната отдыха	20,6	80.3	22	20м3 на чел.	20м3 на чел.	200	200	П2		
209	Коридор	5,8	22.6	16	баланс	-	204	-	П2		
210	Коридор	5,7	22.4	16	баланс	-	395	-	-	-	