ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНА

номер помещ.	Наименование помещения	Площадь помещ. м2	Строй. объем м3	Расч. темпе--ратура	Кратность		Объем воздуха м³/час		Номер вент. системы		Примечание
					Приток	вытяжка	Приток	вытяжка			
отм.0.000, 0,75 (h=2,4метра)											
100	Погрузочная зона	115	-	16	-	-	-	-	-	-	
101	ОКК №1, лаб. холодной химии	14,6	34 ,5	22	5	5	173	182	-	-	
102	Весовая	1,7	4 ,6	20	-	-	-	-	П2	В3	
103	Упаковочная	5,7	15 ,4	22	5	5	77	84	П2	В5	
104	Сервисная зона горячих камер	3,6	8 ,6	22	5	5	43	43	-	-	
105	Зона горячих камер	7,3	17,5	22	20	20	380	350	П2	В5	
106	Санузел	3,8	10,2	16	-	50м3 на 1ун.	-	50	-	В3	
107	ОКК №2	11,9	32,1	20	5	5	161	169	П2	В8	
108	Санпропускник	22,8	61.6	25	5	5	303	324	П2	В3	
109	Хранилище химреактивов	4,8	11.5	20	10	10	115	115	П2	В5	
110	Подготовительная	4,2	10,0	22	20	20	220	200	П2	В5	
111а	Шлюз	12,3	29,5	20	20	20	620	590	П2	В5	
112	Помещение подсистемы водяного охлаждения и термостатирования	14,15	-	16	-	-	-	-	-	-	
113	Тамбур	14,03	37,9	16	-	-	-	-	-	-	
114	Лестничная клетка № 1	8,45	20,3	16	-	-	-	-	-	-	
111б	Шлюз	5,27	12,6	20	20	20	252	252	П2	-	
111в	Шлюз	3,94	9,5	20	20	20	190	190	П2	В8	
115	Лестничная клетка № 2	12,64	34.1	16	-	-	-	-			