ТАБЛИЦА ВОЗДУХООБМЕНА

номер помещ.	Наименование помещения	Площадь помещ. м2	Строй. объем м3	Расч. темпе--ратура	Кратность		Объем воздуха м3/час		Номер вент. системы		Примечание
					Приток	вытяжка	Приток	вытяжка	Приток	вытяжка	
отм. -3.100 (h=2,4 метра)											
001	Помещение циклотрона	105,69	253	+18	10	10	2530	3060	П1	В1	
002	Компрессорная	3,68	8.83	+12	по расчету	по расчету	375	375	П2	В2	
003	Раздевалка	22,8	54.7	18	3	-	547	-	П2	-	
004	Раздевалка	10	24	18	3	-	240	-	П2	-	
005	Зумпфовая	29,65	71.16	-	-	-	-	-	-	-	
006	Ремонтная мастерская	34,8	83.5	16	5	6	417	501	П2	В4	
007	Помещение хранения технологической и ГП оснастки	14,64	35.14	+18	5	6	314	376	П2	В4	
008	Помещение систем питания	36,63	87.9	+18	3	4	267	356	П2	В2	
009	Коридор	12,94	31.1	16	баланс	-	76	-	П2		
010	Лестничная клетка № 1	9,84	-	16	-	-	-	-	-	-	
011	Тамбур с подпором воздуха	3.36	8.06	16	-	-	98	-	П2	-	
012	Лестничная клетка № 2	8,85	-	16	-	-	-	-	-	-	