ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество
«Нижегородская инжиниринговая компания
АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
(ОАО «НИАЭП»)

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ОАО «НИАЭП»

_____Д.В. Шкитилев

«___»_____2013 г.

РЕШЕНИЕ

Белорусская АЭС энергоблоки №1,2.
О дополнительных требованиях к КРУЭ-330 кВ

В соответствии с разделом 3.4 Исходных технических требований на разработку КРУЭ-330 кВ №БЛ-01622пм (далее – ИТТ) КРУЭ должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 7746-2001, ГОСТ Р 52725-2007, ГОСТ 1983-2001.

Во исполнение требований п.2.1.6 «Регламента организации закупочной деятельности ОАО «НИАЭП», утвержденного Приказом ОАО «НИАЭП» от 02.07.2012 №40/570-П, в части однозначного определения соответствия оборудования, предлагаемого Поставщиком, условиям ИТТ

Решили:

1. Дополнить раздел 3.4 ИТТ предложением о соответствии КРУЭ требованиям ГОСТ Р 54828-2011 «Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше».
2. Дополнить раздел 13 ИТТ требованием о приемо-сдаточных испытаниях КРУЭ в объеме и по программе ГОСТ Р 54828-2011.
3. Дополнить перечень нормативных и ссылочных документов ИТТ ГОСТ Р 54828-2011 «Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше».
4. Установить в пределах от 90 до 110 метров значение длины зала КРУЭ 330 кВ Приложения Г ИТТ.
5. Уточнить параметры здания КРУЭ п. 2.2 Раздела 2 Таблицы А.1 Приложения А ИТТ, как «Новое (*х*х*) 128х16х13,5»