



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Открытое акционерное общество  
«АТОМКОМПЛЕКТ»  
119180 Российская Федерация, Москва  
ул. Большая Полянка, д. 25, стр. 1  
Тел.(499) 949-4740 Факс (499) 949-4736  
E-mail: info@atomkomplekt.org  
ИНН 7706738770 КПП 770601001  
ОКПО 66859391 ОГРН 1107746480490

*ЛЗ. 10. 2013 № 304/6577*

Участникам открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку крана мостового машзала г/п 240+240 т для энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС

Г О разъяснении положений документации  
www.zakupki.rosatom.ru № 131016/1065/215  
www.a-k-d.ru № R022206

Уважаемые господа!

На основании пункта 19.5 в соответствии с пунктом 14.5.1. Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ), ОАО «Атомкомплект», как организатор открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на изготовление и поставку крана мостового машзала г/п 240+240 т для энергоблоков № 1 и № 2 Белорусской АЭС, в ответ на запрос участника запроса предложений, по информации, полученной от заказчика, сообщает следующее:

**Вопрос:**

В Исходных технических требованиях п. 1.2.4.1.8. указано, что при монтаже-демонтаже статора генератора должен обеспечиваться поворот в горизонтальной плоскости статора генератора при его транспортировке.

Прошу уточнить способ поворота (механизированный или ручной) и сообщить угол поворота.

**Ответ:**

Транспортировка статора обеспечивается с помощью монтажной траверсы г/п 440 тонн. В конструкции траверсы должна быть предусмотрена вилка для подвески крюка г/п 440 тонн, установленная на опорном подшипнике, который обеспечивает возможность её кругового вращения. Механический привод вращения данной вилки не предусмотрен.

Прошу Вас учитывать вышеуказанные сведения при подготовке заявки на участие в запросе предложений.

Генеральный директор

Исполнитель: Маркин В.А.  
Телефон: (499) 949-47-40 доб. 31-58

В.К. Широков