


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ТЭЦ

  
М.П.Васкевич

05 мая 2014 г.

### Дефектная ведомость

для составления сметы

Инвентарный № 4079011880000 КИР турбоагрегата ВКТ 100/90/1,2 ХТГЗ, ст.№ 14 в 2014 году.

Номер	Наименование оборудования, характеристика (тип, марка)	Описание работ (указать монтаж или демонтаж)	Ед. изм.	Кол-во	Материалы и оборудование, подлежащие на списание или не использование в других целях	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		Сборка и разборка грузоподъемной балки для работы спаренными кранами в «мёртвой зоне».	цикл сборки и разборки	3,0		3,0	
2.	ТВ2-100-2	Снятие с фундамента и транспортировка статора на монтажную площадку.	шт.	1,0		1	
3.	ТВ2-100-2	Транспортировка с монтажной площадки и монтаж статора на фундамент.	шт.	1,0		1	
4.	ТВ2-100-2	Снятие статора с ремонтной площадки и установка статора на место хранения.	шт.	1,0		1	
5.		Сборка и разборка инвентарных лесов.	тн.	1,51		1,51	
6.	ТВ2-100-2	Центровка статора относительно валопровода.	шт.	1,0		1	

Примечание: Оплату труда осуществлять по второй тарифной сетке.

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий специалист по ремонту ТЭЦ  Д.В.Рябуха

Рук. группы ППР ОГЭ СХК  С.А.Чайовских

Специалист по ПП ТЭЦ  Д.А.Жмакин

Составил  Ю.Н.Нестеров

Начальник эл. цеха  В.Н.Куимов