



- 1 Спецификацию элементов кровли см. на листе 7.
- 2 Шаг и размер обрешетки должны соответствовать типу укладываемой металлочерепицы.
- 3 В местах срезов листов металлочерепицы, повреждений и царапин нанести слой краски того же тона, поставляемой в комплекте с металлочерепицей.
- 4 На стыках кровли в коньке, в ендовах устанавливается сплошная обрешетка шириной по 600 мм от стыка

Изм.	№	Лист	№ док.	Дата	Изм. внес	Пров.	Н. контр.		
						01-27Р-32ДПИФ-356-АС			
						СМОЛЕНСКАЯ АЭС. II ОЧЕРЕДЬ			
						Здание ДПИФ. Реконструкция кровли	Стадия	Лист	Листов
							Р	8	
Зам. ГИП	Дорохин			12.07		Узлы 7, 8		ФГУП "Атомэнергoproект" ДПИФ 2011	Формат А2
Вед. инж.	Гук			12.07					