

## АННОТАЦИЯ

1 Задание выполнено на основании п. 2 "Графика разработки ПСД по Курской АЭС".

2 Оборудование устанавливаемое в модульное здание относится к элементам системы нормальной эксплуатации, класс безопасности в соответствии с НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций ОПБ 88/97"-4.

3 По степени ответственности при сейсмических воздействиях оборудование модульного здания относятся к III категории сейсмостойкости согласно НП-031-01 "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций".

4 При монтаже могут применяться изделия других заводов-изготовителей при условии соответствия характеристик и типоразмеров данному комплекту чертежей.

5 Локальная смета N А-124902 пм (KUR-ECA1300).

6 Модульное здание КТП-10/0,4 кВ, выполняемое по данному заданию заводу, должно являться изделием полной заводской готовности и собираться из отдельных транспортабельных блоков, монтируемых в здание на месте монтажа.

7 В блоки должны быть встроены устройства ввода высшего напряжения, шинопроводы 10 кВ, силовые трансформаторы, шкафы 0,4 кВ. В пределах каждого блока полностью осуществляется монтаж сетей освещения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации, выполняется устройство внутреннего заземления.

8 Все необходимые закладные изделия, отверстия для протяжки силовых и контрольных кабелей, съемные крышки, для обслуживания кабельных каналов, площадки для выката трансформаторов, лестницы для входа в здание должны быть выполнены заводом-изготовителем.

9 Все средства измерений должны быть утвержденного типа и иметь свидетельства Росстандарта об утверждении типа средств измерений. Межповерочный интервал средств измерений должен быть не менее 18 месяцев.

10 На момент поставки оборудования средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

11 Типы блоков могут уточняться после определения завода-изготовителя щитовых устройств.

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N				
A-179652	<i>И.И. Иванов</i> 2005.05.15					
			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР</b> </div>			
			KUR-EEC1026_&_002=0			
Изм.	Лист	N Докум.	Подпись	Дата	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>KUR-EEC1026</b> </div>	
					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Лист</b> 2         </div>	