

12 Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения при пожаре должны быть реализованы в соответствии с СП 5.13130.2009 изм.1 и СП 3.13130.2009 на технике, имеющей сертификаты соответствия. Для выдачи сигналов "Пожар" и "Неисправность" в помещения с постоянно присутствующим персоналом необходимо сформировать электрические цепи согласно л. 11.

**АРХИВНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

KUR-EEC1026_&_003=0

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
A-179652	<i>С.С.С.С.С.С.</i>	
Изм.	Лист	N Докум.
		Подпись
		Дата
KUR-EEC1026		Лист
		3