

Модульная КТП (схема электрическая)

Выходы типа 'Сухой контакт' пожорная сигнализация	Выход 1	1	
		2	
	Выход 2	3	
		4	

			‘Неисправность АПС КТП’
		‘Пожар КТП’	
Вывод сигнализации на места с постоянно присутствующим персоналом			

Модульная КТП (схема присоединения)

Выходы типа 'Сухой контакт' пожарная сигнализация	Выход 1		Конт.таш.наконеч. коробки
	'Неиспробность'	1	
	2	1	1
	3		2
	4		3
			4

Копытотолкающая коровка	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	

КПЛЭнэ(А)-FRHF 5x1,5

КПГЭн(А)-FRHF 5x1,5

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
A-179652	<i>Реш 20.05.15</i>	

[illegible]

**АРХИВНЫЙ
ЭКСПЕРТ**

KUR-EEC1026_&_011=0

1 Предустановить наличие клеммной коробки для подключения 2-х кабелей типа КПТЭнг-FFNF 5х1,5

2 Заказ и транспортировку кабелей выполняет АО "НИИЭТ".