(3952) 95-15-99 (812) 325-43-00 (8352) 50-62-99
mitek-sibir@mitek.spb.ru zakaz@mitek.spb.ru mitek-ural@mitek.spb.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа однотрансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа наружной установки

1. Технические характеристики:

1.1 Тип КТП	☒ тупиковая ☐ проходная
1.2 Мощность КТП	400 кВА
1.3 Климатическое исполнение	У1
1.4 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	☒ 6 ☐ 10
1.5 Тип трансформатора	ТМГ
1.6 Схема и группа соединения силового трансформатора	☐ У/У-0 ☒ Д/У-11
1.7 Ввод на стороне ВН	☒ воздушный ☐ кабельный
1.8 Тип вводного аппарата на стороне ВН*	☒ разъединитель ☐ выключатель нагрузки
1.9 Тип линейных аппаратов на стороне ВН (для проходных КТП)	☐ выключатели нагрузки ☐ разъединители
1.10 Наличие разрядников / ограничителей перенапряжений на стороне ВН (для КТП с воздушным вводом ВН обязательны)	☐ вентильные разрядники ☒ ограничители перенапряжений ☐ нет
1.11 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
1.12 Тип вводного аппарата на стороне НН*	☐ рубильник ☐ автоматический выключатель стационарный
1.13 Вывод на стороне НН	☐ воздушный ☐ кабельный ☒ воздушно-кабельный
1.14 Исполнение аппаратов на отходящих линиях 0,4 кВ	☒ автоматические выключатели стационарные ☐ рубильники-предохранители
1.15 Номинальные токи отходящих линий,А (в серийных КТП 25-400 кВА - до 6-ти, КТП 630,1000 кВА – до 10-ти)	1 - 400А 2 - 31,5А 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
1.16 Наличие и ток фидера уличного освещения	☒ да (16А; 25А; 32 А) ☐нет
1.17 Наличие защиты от однофазных к.з. на воздушных линиях 0,4кВ (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом)	☒ да ☐ нет
1.18 Наличие ограничителей перенапряжений на стороне НН (для КТП с воздушным и воздушно-кабельным выводом НН обязательны)	☒ да ☐ нет
1.19 Наличие учета электроэнергии (электронный счетчик с трансформаторами тока) *	☐ нет ☒ активной энергии ☐ активной и реактивной энергии
1.20 Наличие аппаратуры обогрева отсека РУНН	☒ да ☐ нет

1.21 Конструктивные особенности и дополнительные требования:

ток фидера уличного освещения - 16А

* Номинальные токи предохранителей ВН, вводного аппарата НН, трансформаторов тока – в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.: Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: Россия, г.Краснокаменск

Взам. инв. N							
Подпись и дата							
инв. № подл 997246							
						2267-997246-ЭС	
						Реконструкция хвостохранилища "Среднее". Этап 1. Наращивание плотины от отм. 665,0 м до отм. 670,0 м. ОАО "ППГХО"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Гузанов			06.14	Внеплощадочные сети	Стадия: Р; Лист: 11; Листов:
Проверил		Катушев					
Нач. гр.		Катушев					
Н. контр.		Демина				КТП 1. Опросный лист	ОАО "ВНИПИпромтехнологии"
Нач. отд.		Зонов					