(3952) 95-15-99 (812) 325-43-00 (8352) 50-62-99
mitek-sibir@mitek.spb.ru zakaz@mitek.spb.ru mitek-ural@mitek.spb.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на трансформаторные подстанции
для электроснабжения с/х потребителей

1. Технические характеристики:

1.1 Мощность КТП	40 кВА
1.2 Климатическое исполнение и категория размещения	У1
1.3 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ	☒ 6 ☐ 10
1.4 Тип трансформатора	ТМГ
1.5 Схема и группа соединения силового трансформатора	☒ У/У-0 ☐ Д/У-11
1.6 Тип аппарата защиты от атмосферных перенапряжений на стороне ВН	☐ РВО ☒ ОПН ☐ нет
1.7 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ	0,4
1.8 Выводы на стороне НН	☐ воздушный ☐ кабельный ☒ воздушно-кабельный
1.9 Тип вводного аппарата на стороне НН	☒ рубильник ☐ автоматический выключатель
1.10 Тип аппаратов на отходящих линиях 0,4кВ	☒ автоматические выключатели ☐ рубильники-предохранители
1.11 Количество и номинальные токи отходящих линий	1 - 31,5А 3 - 2 - 63А 4 -
1.12 Наличие и ток фидера уличного освещения	☒ да (16А; 25А) ☐ нет
1.13 Наличие учета электроэнергии	☐ нет ☒ активной энергии ☐ активной и реактивной энергии

1.15 Дополнительные требования:

Ток фидера уличного освещения -16А
тип по каталогу МТП-40/6/0,4-2010-У1

2. Контактное лицо для проведения переговоров:

Ф.И.О.:
Тел.:

3. Страна (город) поставки трансформатора: Россия, г. Краснокаменск

Взам. инв. N

Подпись и дата

инв. № подл 997246

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Гузанов			06.14
Проверил		Катушев			
Нач. гр.		Катушев			
Н. контр.		Демина			
Нач. отд.		Зонов			

2267-997246-ЭС

Реконструкция хвостохранилища "Среднее". Этап 1.
Наращивание плотины от отм. 665,0 м до отм. 670,0 м.
ОАО "ППГХО"

Внеплощадочные сети	Стадия	Лист	Листов
	Р	12	
КТП 2. Опросный лист	ОАО "ВНИПИпромтехнологии"		