Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Монтажные изделия							
	1 Ящик контактный по типу ЯК4:	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс"	шт.	1		2ЯК-2.1
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35 мм^2 через быстроразъемное			г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х95 мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ - 600х400х200. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I							
	2 Ящик контактный по типу ЯК4:	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс"	шт.	1		2ЯК-2.2
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35 мм^2 через быстроразъемное			г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(4х95) мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ - 600х400х200. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I							
	3 Ящик контактный по типу ЯК4:	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс"	шт.	1		2ЯК-2.3
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х35 мм^2 через быстроразъемное			г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(4х150) мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ - 800х800х400. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I							

Согласовано

Инв. N° подл. 94085 | Подп. и дата 04.12.12 | Взам.инв.N°

Файл: 01-404-25-551-ЭМ.СО=00

Изм.	N° уч.	Лист	N° док.	Дата	Изм.внес	Пров.	Нач.БКП-7	Гл.спец.	Н.контр.	ГИП

ГИП	Сиротенко		23.11
Н.контр.	Комарова		23.11
Нач.ЭТО	Колобанов		23.11
Пров.нач.гр.	Воропаева		23.11
Инженер	Севостьянова		23.11

01-404-25-551-ЭМ.СО

СМОЛЕНСКАЯ АЭС. I ОЧЕРЕДЬ

Энергоблок 2. Дополнительные проектные решения при экстремальных внешних воздействиях. Электроснабжение потребителей от ПДГУ 0,2 МВт

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ОАО "Атомэнергопроект" Москва 2012

Формат А3