Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Ящик контактный по типу ЯК4:	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс"	шт.	1		2ЯК-2.4
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3(4х150) мм^2			г. Протвино				
	вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 4х120 мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ - 800х800х400. Степень защиты IP41							
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I							
	5 Ящик контактный по типу ЯК4:	ТУ 3430-008-07629824-2007		ОАО "Прогресс"	шт.	2		2ЯК-2.5, 2ЯК-2.6
	ввод кабелем ВВГнг(А)-LS 3х10 мм^2 через быстроразъемное			г. Протвино				
	соединение; вывод кабелем ВВГнг(А)-LS 2(3х95) мм^2			Московской обл.				
	Габариты, мм ВхШхГ - 600х400х200. Степень защиты IP54							
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I							
	Щиты и пульты							
	1 Пункт распределительный ПР-06-160-00-41-УХЛ3	ПР-06		ОАО "Прогресс"	шт.	2		2ПР4, 2ПР5
	Габариты, мм ВхШхГ - 1200х600х300. Степень защиты IP41	РД 0721-87--06		г. Протвино				Изготовление
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I			Московской обл.				по заданию заводу
	2 Пункт распределительный по типу ПР-06-160-00-41-УХЛ3	ПР-06		ОАО "Прогресс"	шт.	2		2ПР6, 2ПР7
	Габариты, мм ВхШхГ - 800х600х300. Степень защиты IP41	РД 0721-87--06		г. Протвино				Изготовление
	Класс безопасности - 4. Категория сейсмостойкости - I			Московской обл.				по заданию заводу

Взам.инв.N

Подп. и дата 9.23.12.12

Инв. N подл. 94085

Изм.	N° уч.	Лист	N° док.	Дата	Изм.внес	Пров.	Н.контр.