



ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное
унитарное предприятие
Производственное объединение
«Север»
(ФГУП ПО «Север»)

ОКПО 07624933
ОГРН 1025403907319
ИНН/КПП 5410101900/541001001
а/я 160, 630075, г. Новосибирск - 75
Телетайп: 133509 "ЯНТАРЬ"
Тел.(383) 274-45-00, факс (383) 274-45-01
E-mail: info@posever.ru

09.12.2015

№ 197-64-15/499

На № _____ от _____

О разъяснении условий запроса
цен

В адрес ФГУП ПО «Север» поступил запрос о разъяснении условий запроса цен (номер закупки: на ООС № 31503035211; на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» № 151203/0481/189; на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» <http://a-k-d.ru> № Z041348). Участник закупки просит для определения стоимости оборудования дополнить документацию ТУ-3799-003-42002817-03 либо предоставить подробные технические характеристики оборудования:

класс защиты кабины Round-1460 и кабины часового по пулестойкости в соответствии с ГОСТ Р 51112-97 и по взломостойкости в соответствии с ГОСТ Р 51113-97;

размеры и количество окон и дверей кабины часового;

требования к материалам внешней и внутренней отделки кабины часового;

комплектация (мебель, система кондиционирования и обогрева и т.д.) кабины часового;

требования к материалам, из которых необходимо изготовить ограждающие конструкции ОК-900;

класс защиты ограждающих конструкций по пулестойкости в соответствии с ГОСТ Р 51112-97 и по взломостойкости в соответствии с ГОСТ Р 51113-97.

В соответствии с пунктом 20.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ) разъясняем следующее.

1. ФГУП ПО «Север» не является держателем ТУ-3799-003-42002817-03, в связи с чем не имеет возможности включить его в состав документации о закупке.

2. Требования ТУ к техническим характеристикам оборудования:
класс защиты по пулестойкости шлюзовой кабины Round-1460 в соответствии с ГОСТ Р 51112-97 – требования не предъявляются;
класс защиты по взломостойкости шлюзовой кабины Round-1460 в соответствии с ГОСТ Р 51113-97 – I;
комплектация шлюзовой кабины Round-1460:
– створки раздвижные радиусные с автоматическим приводом и электромеханическими замками,
– платформа весовая,
– пульт ручного управления с кнопкой аварийного открытия,
– светильник светодиодный,
– датчик положения створки;
класс защиты по пулестойкости кабины часового в соответствии с ГОСТ Р 51112-97– 3;
класс защиты по взломостойкости кабины часового в соответствии с ГОСТ Р 51113-97 – требования не предъявляются;
кабина часового должна иметь круговое остекление выше 1100мм от уровня пола;
размер двери кабины часового – 900x2000 мм;
материалы внутренней и внешней отделки кабины часового – порошковая эмаль;
комплектация кабины часового:
– столешница (ламинированный пластиком ДСП) с кронштейнами - 2 комплекта,
– бронированный лоток для передачи документов – для каждой шлюзовой кабины,
– столик для ручной клади (ламинированный пластиком ДСП) – 2 шт. на каждый проход,
– светильник светодиодный – 2 шт.,
– переговорное устройство – для каждой шлюзовой кабины;
класс защиты по пулестойкости ограждающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 51112-97– требования не предъявляются;
класс защиты по взломостойкости ограждающих конструкций в соответствии с ГОСТ Р 51113-97 – I.
Соответствующие изменения внесены в документацию о закупке (техническое задание) в соответствии с пунктом 20.5.2 ЕОСЗ.

Председатель закупочной комиссии



В.Н. Сорока

В.В. Шориков
(383) 2744564
vvshorikov@posever.ru